

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市西区横川新町１５番１１号 広島市横川ポンプ場
受 電 設 備	自家発電機室棟２階電気室内
業 種 及 び 用 途	下水処理
供 給 電 気 方 式	交流３相３線式
標 準 電 圧	６，０００Ｖ（受電電圧６，６００Ｖ）
標 準 周 波 数	６０Ｈｚ
受 電 方 式	１回線受電
契 約 電 力	２２９ｋＷ （ただし、その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）
標 準 力 率	１００％
予 定 使 用 電 力 量	１８４，８３９ｋＷｈ／年
使 用 期 間	令和８年４月１日 ０：００ ～ 令和９年３月３１日 ２４：００
検 針 方 法	自動検針記録（検針日は原則毎月１日）
電 力 量 計 （自動検針装置）	製造メーカー：富士電機 型 式：ＦＭ３Ｅ１５－Ｒ（電力需給用複合継電器通信機能付普通級）
需 給 地 点	本市の構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、広島市横川ポンプ場への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。