

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市東区牛田新町一丁目 17 番 1 号 広島市教育センター及び広島市研修センター
受 電 設 備	教育センター 1 階電気室内及び研修センター 1 階電気室内
業 種 及 び 用 途	業務用
供 給 電 気 方 式	交流 3 相 3 線式
標 準 電 圧	6, 0 0 0 V (受電電圧 6, 6 0 0 V)
標 準 周 波 数	6 0 H z
受 電 方 式	1 回線受電
契 約 電 力	1 4 0 k W (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標 準 力 率	1 0 0 %
予定使用電力量	1 4 2, 3 4 5 k W h / 年
使 用 期 間	令和 8 年 4 月 1 日 0 : 0 0 ~ 令和 9 年 3 月 3 1 日 2 4 : 0 0
検 針 方 法	自動検針記録 (検針日は原則毎月 1 日)
電 力 量 計 (自動検針装置)	製造メーカー：富士電機メーター株式会社 型 式：F M 3 E 1 5 - R (パルス 5 0, 0 0 0 Pulse / kwh)
需 給 地 点	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事故・災害時の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、広島市教育センター及び広島市研修センターへの電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。