

仕様書別紙1 施設名、所在地及び受電設備等

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約の有無
1	福木小学校	東区馬木九丁目1番2号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
2	上温品小学校	東区上温品三丁目4番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側接続点	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線柱上に 中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の 負荷側接続点	無	無
3	温品小学校	東区温品七丁目8番8号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
4	戸坂小学校	東区戸坂出江二丁目1番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
5	戸坂城山小学校	東区戸坂城山町1番2号	学校敷地内	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線から引出した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
6	東済小学校	東区中山新町二丁目8番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
7	中山小学校	東区中山東一丁目2番1号	学校敷地内	本市の受電キューピクル6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線柱上に 本市が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
8	牛田新町小学校	東区牛田新町一丁目15番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
9	早稲田小学校	東区牛田早稲田四丁目9番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
10	牛田小学校	東区牛田旭一丁目14番45号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
11	尾長小学校	東区山根町21番10号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
12	矢賀小学校	東区矢賀二丁目10番67号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
13	似島小・中学校	南区似島町字南風泊2250番地	学校敷地内	本市の受電キューピクル6,000V引込口に本市が施設した本市のAS(PF付)の電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の6000V配電線柱上に 中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の 負荷側端子	無	無
14	似島学園小・中学校	南区似島町字長谷1487番地	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
15	向洋新町小学校	南区向洋新町一丁目6番2号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
16	己斐東小学校	西区己斐中三丁目127番地	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
17	山田小学校	西区山田新町二丁目21番1号	学校敷地内	本市の受電キューピクル6,000V引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線柱上に 中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の 負荷側端子	無	無
18	古田小学校	西区古江西町18番43号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
19	草津小学校	西区草津東二丁目12番1号	学校敷地内	本市の受電室6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の断路器の電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線柱上に 中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の 負荷側端子	無	無
20	鈴が峰小学校	西区鈴が峰町36番2号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
21	井口小学校	西区井口二丁目13番1号	学校敷地内	建物内引込口の断路器の電源側接続点	配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	無	無
22	井口明神小学校	西区井口明神一丁目13番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
23	己斐上小学校	西区己斐上六丁目455番地	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
24	井口台小学校	西区井口台三丁目5番1号	学校敷地内	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
25	高須小学校	西区高須四丁目16番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
26	古田台小学校	西区古田台一丁目5番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
27	井原小学校	安佐北区白木町大字井原825番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
28	志屋小学校	安佐北区白木町大字志路3890番地1	学校敷地内	配電線路柱上の開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
29	高南小学校	安佐北区白木町大字秋山1188番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
30	三田小学校	安佐北区白木町大字三田2649番地	学校敷地内	配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
31	狩小川小学校	安佐北区上深川町1345番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
32	深川小学校	安佐北区深川五丁目12番1号	学校敷地内	建物内の引込口の気中開閉器の電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側端子	有(太陽光)	無
33	龟崎小学校	安佐北区龟崎四丁目2番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
34	真亀小学校	安佐北区真亀五丁目28番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
35	落合東小学校	安佐北区落合四丁目13番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
36	落合小学校	安佐北区落合南二丁目13番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
37	口田東小学校	安佐北区口田二丁目1番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
38	口田小学校	安佐北区口田南二丁目7番2号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
39	大林小学校	安佐北区大林四丁目14番1号	学校敷地内	配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
40	三入小学校	安佐北区三入三丁目12番1号	学校敷地内	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無

仕様書別紙1 施設名、所在地及び受電設備等

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約の有無
41	可部小学校	安佐北区可部四丁目9番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
42	可部南小学校	安佐北区可部南二丁目11番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
43	亀山小学校	安佐北区亀山五丁目11番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
44	亀山南小学校	安佐北区亀山南三丁目28番2号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
45	鈴張小学校	安佐北区安佐町大字鈴張1896番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
46	飯室小学校	安佐北区安佐町大字飯室1544番地	学校敷地内	配電線柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
47	倉掛小学校	安佐北区倉掛一丁目13番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
48	三入東小学校	安佐北区三入東一丁目3番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
49	瀬野小学校	安芸区瀬野一丁目35番32号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
50	中野東小学校	安芸区中野五丁目11番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のガス開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
51	中野小学校	安芸区中野四丁目21番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のガス開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
52	畠賀小学校	安芸区畠賀三丁目28番16号	学校敷地内	本市の受電室6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
53	阿戸小・中学校	安芸区阿戸町2862番地1	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
54	船越小学校	安芸区船越五丁目22番11号	学校敷地内	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
55	矢野西小学校	安芸区矢野西四丁目5番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
56	矢野小学校	安芸区矢野西六丁目11番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
57	矢野南小学校	安芸区矢野南四丁目17番1号	学校敷地内	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
58	みどり坂小学校	安芸区瀬野西一丁目38番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
59	石内小学校	佐伯区五日市町大字石内3276番地	学校敷地内	本市のキュービクル内に本市が設置したLBSの電源側接続点	配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した開閉器の負荷側接続点	無	無
60	河内小学校	佐伯区五日市町大字上河内371番地	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
61	八幡小学校	佐伯区八幡二丁目2番1号	学校敷地内	本市の受電柱配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
62	八幡東小学校	佐伯区八幡東四丁目27番1号	学校敷地内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
63	五日市親音西小学校	佐伯区坪井三丁目877番地	学校敷地内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
64	五日市親音小学校	佐伯区三宅四丁目10番1号	学校敷地内	構内第一柱の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
65	五月が丘小学校	佐伯区五月が丘二丁目22番1号	学校敷地内	本市の受電柱に本市が施設したPASの電源側接続点	中国電力ネットワーク(株)の五月丘(1)分岐配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設したPASの負荷側接続点	無	無
66	美鈴が丘小学校	佐伯区美鈴が丘西一丁目8番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
67	五日市中央小学校	佐伯区五日市中央三丁目12番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
68	五日市小学校	佐伯区五日市三丁目1番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
69	五日市東小学校	佐伯区皆賀二丁目3番1号	学校敷地内	本市の構内柱へ本市が施設したPASの電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
70	五日市南小学校	佐伯区海老園三丁目18番1号	学校敷地内	本市の構内へ施設した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
71	楽々園小学校	佐伯区楽々園六丁目8番1号	学校敷地内	キュービクル引込口に施設したLBSの電源側接続点	中国電力ネットワーク(株)の6000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点	無	無
72	藤の木小学校	佐伯区藤の木二丁目2番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
73	彩が丘小学校	佐伯区河内南二丁目10番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のASの電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
74	湯来東小学校	佐伯区湯来町大字麦谷1803番地1	学校敷地内	配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
75	湯来南小学校	佐伯区湯来町大字白砂3555番地1	学校敷地内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
76	石内北小学校	佐伯区石内北三丁目23番1号	学校敷地内	構内第一柱の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
77	轍町中学校	中区上轍町6番29号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
78	吉島中学校	中区吉島東三丁目1番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
79	国泰寺中学校	中区国泰寺町一丁目1番41号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
80	江波中学校	中区江波西一丁目1番13号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無

仕様書別紙1 施設名、所在地及び受電設備等

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約の有無
81	温品中学校	東区温品八丁目5番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
82	戸坂中学校	東区戸坂新町三丁目1番1号	学校敷地内	当社の6000V配電線柱上に当社が施設した気中開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
83	牛田中学校	東区牛田新町一丁目14番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
84	二葉中学校	東区光町二丁目15番8号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
85	福木中学校	東区馬木九丁目1番5号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
86	早稲田中学校	東区牛田早稲田四丁目15番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
87	大州中学校	南区大州五丁目10番4号	学校敷地内	本市の受電キューピクル6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の大州幹32分2配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
88	段原中学校	南区霞一丁目3番30号	学校敷地内	本市の受電6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の断路器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
89	翠町中学校	南区翠四丁目15番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の油入開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
90	仁保中学校	南区仁保一丁目56番1号	学校敷地内	本市の構内柱の本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
91	楠那中学校	南区楠那町4番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
92	宇品中学校	南区宇品東五丁目1番51号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
93	中広中学校	西区中広町三丁目1番41号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
94	観音中学校	西区南観音三丁目4番6号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の油入開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
95	己斐中学校	西区己斐上三丁目35番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
96	庚午中学校	西区庚午中四丁目12番48号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
97	井口中学校	西区井口明神二丁目12番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
98	古田中学校	西区古江西町27番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
99	己斐上中学校	西区己斐上六丁目452番地4	学校敷地内	本市の受電キューピクル6,000V引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側接続点	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点	無	無
100	井口台中学校	西区井口台四丁目2番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
101	城南中学校	安佐南区川内六丁目8番1号	学校敷地内	配電線路柱上の開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
102	安佐中学校	安佐南区大町東四丁目1番6号	学校敷地内	建物内引込口の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
103	安西中学校	安佐南区高取南三丁目27番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
104	祇園中学校	安佐南区祇園五丁目39番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
105	祇園東中学校	安佐南区西原七丁目16番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
106	伴中学校	安佐南区伴中央一丁目7番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
107	安佐南中学校	安佐南区大町西二丁目35番1号	学校敷地内	配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
108	長束中学校	安佐南区長東西一丁目26番2号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
109	高取北中学校	安佐南区高取北三丁目19番1号	学校敷地内	建物内の引込口の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
110	城山北中学校	安佐南区八木五丁目34番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
111	東原中学校	安佐南区東原三丁目8番1号	学校敷地内	配電線路から引込した本市の気中開閉器の電源側接続点	配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	無	無
112	大塚中学校	安佐南区大塚西六丁目3番1号	学校敷地内	本市の敷地内に中国電力ネットワーク(株)が設置した開閉器箱内に本市が施設した開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
113	白木中学校	安佐北区白木町大字市川1428番地	学校敷地内	配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
114	高陽中学校	安佐北区深川六丁目22番6号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
115	落合中学校	安佐北区真亀二丁目1番1号	学校敷地内	構内柱のガス開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
116	可部中学校	安佐北区可部七丁目2番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口にが施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
117	亀山中学校	安佐北区亀山南三丁目28番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
118	清和中学校	安佐北区安佐町大字飯室3737番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
119	日浦中学校	安佐北区あさひが丘七丁目20番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
120	亀崎中学校	安佐北区亀崎四丁目1番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無

仕様書別紙1 施設名、所在地及び受電設備等

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約の有無
121	三入中学校	安佐北区三入東一丁目7番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
122	口田中学校	安佐北区口田南九丁目13番1号	学校敷地内	配電線路上の開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
123	瀬野川中学校	安芸区中野四丁目24番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
124	船越中学校	安芸区船越六丁目44番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
125	矢野中学校	安芸区矢野東二丁目16番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
126	瀬野川東中学校	安芸区中野七丁目29番1号	学校敷地内	本市の受電キューピックル6,000V引込口に本市が設置したLBSの電源側接続点	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点	有(太陽光)	無
127	三和中学校	佐伯区利松三丁目10番1号	学校敷地内	本市の受電柱に本市が施設したPASの電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
128	五日市観音中学校	佐伯区坪井三丁目88番地	学校敷地内	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
129	五月が丘中学校	佐伯区五月が丘二丁目23番1号	学校敷地内	構内第1柱の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
130	美鈴が丘中学校	佐伯区美鈴が丘南一丁目12番1号	学校敷地内	構内第1柱の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
131	五日市中学校	佐伯区五日市中央六丁目4番1号	学校敷地内	本市の受電6,000V引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
132	五日市中学校 グラウンド	佐伯区五日市中央六丁目4番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
133	五日市南中学校	佐伯区海老園四丁目2番21号	学校敷地内	構内第一柱の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
134	城山中学校	佐伯区城山二丁目17番1号	学校敷地内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
135	湯来中学校	佐伯区湯来町大字和田112番地	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
136	砂谷中学校	佐伯区湯来町大字伏谷5番1号	学校敷地内	砂谷幹125H2M1号配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無