

仕様書別紙2 予定使用電力量及び最大需要電力、契約電力

※1 最大需要電力及び予定使用電力量は、令和6年10月使用分から令和7年9月使用分の実績値とする。

※2 契約電力は、過去1年間の各月の最大需要電力量の最大値とする。

単位:kW、kWh

番号	施設名	項 目 (※1)	4月 (使用 分)	5月 (使用 分)	6月 (使用 分)	7月 (使用 分)	8月 (使用 分)	9月 (使用 分)	10月 (使用 分)	11月 (使用 分)	12月 (使用 分)	1月 (使用 分)	2月 (使用 分)	3月 (使用 分)	予定使用電力量 計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
1	福木小学校	最大需要電力	104	184	240	253	244	261	214	160	213	233	223	183	328,635	261
		予定使用電力量	14,457	17,905	32,853	39,405	19,581	33,961	20,248	21,620	31,565	36,263	34,881	25,896		
2	上温品小学校	最大需要電力	91	76	135	147	124	138	88	98	106	112	141	110	169,203	147
		予定使用電力量	10,107	11,264	15,075	19,715	10,722	17,362	12,712	11,934	13,476	16,672	17,220	12,944		
3	温品小学校	最大需要電力	66	79	153	164	121	147	104	108	146	166	167	130	210,983	167
		予定使用電力量	10,155	11,668	19,996	25,903	11,712	20,403	14,218	14,563	19,077	24,061	23,775	15,452		
4	戸坂小学校	最大需要電力	71	143	154	158	151	154	146	99	150	152	161	137	255,719	161
		予定使用電力量	12,514	15,343	24,136	29,477	15,156	28,243	19,307	16,057	18,972	27,182	28,682	20,650		
5	戸坂城山小学校	最大需要電力	66	101	139	159	137	160	106	81	137	147	133	98	189,885	160
		予定使用電力量	9,305	10,709	16,643	24,577	13,339	21,170	12,444	12,026	16,128	19,308	20,026	14,210		
6	東浄小学校	最大需要電力	47	121	149	160	138	158	122	53	68	84	108	69	157,536	160
		予定使用電力量	7,025	8,949	18,939	23,293	11,381	21,946	11,424	9,166	10,709	12,822	12,665	9,217		
7	中山小学校	最大需要電力	84	113	131	137	129	144	121	88	123	130	136	110	228,591	144
		予定使用電力量	12,920	15,685	23,381	26,265	15,523	24,756	18,241	14,510	17,564	21,162	22,691	15,893		
8	牛田新町小学校	最大需要電力	74	107	174	181	144	166	138	84	105	126	130	101	203,711	181
		予定使用電力量	11,529	13,558	22,090	29,109	13,330	21,360	14,920	12,870	14,556	18,596	18,359	13,434		
9	早稲田小学校	最大需要電力	57	95	148	154	142	167	139	69	85	105	113	85	168,607	167
		予定使用電力量	8,845	10,611	17,283	21,791	11,937	19,702	13,830	10,056	12,079	15,258	15,770	11,445		
10	牛田小学校	最大需要電力	153	256	350	388	362	404	306	208	264	296	307	230	487,350	404
		予定使用電力量	26,275	31,703	47,025	59,549	27,577	52,822	35,218	33,395	39,523	48,667	48,663	36,933		
11	尾長小学校	最大需要電力	78	143	229	242	225	245	200	107	168	179	196	141	264,058	245
		予定使用電力量	12,799	15,056	26,381	33,572	17,504	33,925	21,191	16,094	19,933	24,695	25,909	16,999		
12	矢賀小学校	最大需要電力	48	73	113	126	113	128	94	81	109	114	124	89	140,066	128
		予定使用電力量	7,287	8,642	13,387	18,530	7,647	15,977	9,985	8,945	11,461	14,096	14,997	9,112		
13	似島小・中学校	最大需要電力	63	67	100	133	124	141	89	57	76	85	93	84	136,138	141
		予定使用電力量	7,698	8,262	12,397	17,358	10,203	16,851	10,030	8,287	10,165	12,435	12,489	9,963		
14	似島学園小・中学校	最大需要電力	64	45	85	97	89	98	73	62	93	99	99	85	126,333	99
		予定使用電力量	5,994	6,907	9,801	14,739	9,416	13,765	8,846	8,328	10,886	12,919	13,573	11,159		
15	向洋新町小学校	最大需要電力	78	118	144	143	141	146	136	94	116	143	148	136	247,954	148
		予定使用電力量	14,281	16,471	23,931	28,334	13,959	26,132	20,335	16,460	18,451	24,455	25,733	19,412		
16	己斐東小学校	最大需要電力	54	58	98	116	90	104	82	50	66	78	83	61	119,119	116
		予定使用電力量	6,453	6,769	9,832	16,218	8,280	13,089	8,678	7,351	9,948	11,740	11,811	8,950		
17	山田小学校	最大需要電力	38	52	80	103	62	103	69	57	78	82	96	65	105,799	103
		予定使用電力量	5,756	6,491	10,206	12,681	5,763	11,114	8,583	7,655	8,650	10,117	10,759	8,024		
18	古田小学校	最大需要電力	88	139	260	281	250	266	198	113	166	186	199	160	243,222	281
		予定使用電力量	11,756	13,940	23,078	34,899	15,521	33,049	18,615	14,288	19,688	24,874	26,317	7,197		
19	草津小学校	最大需要電力	94	145	246	249	218	249	188	120	164	206	193	148	260,890	249
		予定使用電力量	12,451	14,810	28,362	33,605	14,110	30,338	19,442	16,596	20,411	26,843	26,280	17,642		
20	鈴が峰小学校	最大需要電力	50	50	88	116	90	114	221	142	195	221	215	175	139,193	221
		予定使用電力量	7,006	8,327	13,488	19,025	9,855	15,465	11,211	8,514	10,274	12,831	13,396	9,801		
21	井口小学校	最大需要電力	86	109	223	247	230	245	85	66	69	84	93	75	312,045	247
		予定使用電力量	14,761	17,594	30,152	37,391	17,026	38,540	24,458	19,348	23,991	32,450	33,155	23,179		
22	井口明神小学校	最大需要電力	58	73	124	149	116	150	203	131	182	238	225	166	171,666	238
		予定使用電力量	8,565	10,125	15,288	22,908	9,540	20,093	14,013	10,923	13,218	16,947	17,485	12,561		
23	己斐上小学校	最大需要電力	77	108	161	176	171	205	118	68	97	118	135	99	229,062	205
		予定使用電力量	12,239	13,766	20,733	28,701	16,494	25,369	17,826	14,339	18,485	22,339	22,367	16,404		
24	井口台小学校	最大需要電力	76	77	155	170	146	169	143	79	99	131	150	125	182,259	170
		予定使用電力量	9,662	10,438	17,506	24,905	10,876	21,118	14,330	11,209	13,059	17,288	18,827	13,041		
25	高須小学校	最大需要電力	75	93	161	176	164	176	154	98	129	161	161	124	246,961	176
		予定使用電力量	12,940	14,883	23,705	29,018	16,003	26,845	19,517	16,147	19,724	24,264	24,986	18,929		
26	古田台小学校	最大需要電力	73	71	119	142	94	114	78	71	87	99	116	108	178,279	142
		予定使用電力量	12,137	13,193	18,437	23,198	10,570	16,726	12,834	11,453	12,959	15,178	16,862	14,732		
27	井原小学校	最大需要電力	21	23	43	53	41	48	31	28	37	38	37	44	68,090	53
		予定使用電力量	3,537	3,325	6,864	11,127	6,656	6,587	3,928	4,117	5,413	5,603	5,878	5,055		
28	志屋小学校	最大需要電力	26	17	33	47	31	35	30	31	34	35	36	37	56,992	47
		予定使用電力量	3,153	3,206	4,717	7,368	5,391	4,717	3,887	4,377	4,853	5,395	5,380	4,548		
29	高南小学校	最大需要電力	67	54	104	117	101	111	66	86	102	110	109	91	164,375	117
		予定使用電力量	8,679	8,090	12,128	17,511	10,680	13,525	8,952	12,785	17,589	20,021	19,614	14,801		
30	三田小学校	最大需要電力	48	42	72	79	78	78	57	50	70	69	72	69	116,495	79
		予定使用電力量	6,141	6,710	11,341	17,345	8,581	11,493	7,406	6,992	9,198	11,281	11,312	8,695		

仕様書別紙2 予定使用電力量及び最大需要電力、契約電力

※1 最大需要電力及び予定使用電力量は、令和6年10月使用分から令和7年9月使用分の実績値とする。

※2 契約電力は、過去1年間の各月の最大需要電力量の最大値とする。

単位:kW、kWh

番号	施設名	項 目 (※1)	4月 (使用分)	5月 (使用分)	6月 (使用分)	7月 (使用分)	8月 (使用分)	9月 (使用分)	10月 (使用分)	11月 (使用分)	12月 (使用分)	1月 (使用分)	2月 (使用分)	3月 (使用分)	予定使用電力量 計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
31	狩小川小学校	最大需要電力	58	57	89	101	84	107	56	68	94	96	96	75	130,684	107
		予定使用電力量	7,180	7,594	12,066	15,374	9,494	13,239	8,344	8,930	11,154	13,831	13,778	9,700		
32	深川小学校	最大需要電力	62	95	157	164	142	155	125	96	132	141	160	104	199,770	164
		予定使用電力量	8,554	10,929	20,758	26,443	11,783	21,376	15,076	12,049	16,903	20,789	21,489	13,621		
33	亀崎小学校	最大需要電力	43	75	111	142	112	125	90	66	89	91	116	76	147,970	142
		予定使用電力量	7,293	8,340	15,082	19,348	10,291	15,758	10,151	9,759	12,096	14,424	14,952	10,476		
34	真亀小学校	最大需要電力	39	51	109	135	97	124	80	62	81	93	99	76	139,584	135
		予定使用電力量	6,319	7,232	13,077	20,179	9,923	15,550	9,613	8,801	11,245	13,985	13,556	10,104		
35	落合東小学校	最大需要電力	65	76	126	145	127	141	109	86	119	127	134	107	180,989	145
		予定使用電力量	9,823	11,003	16,953	21,756	10,224	20,132	12,059	12,351	14,484	19,290	19,871	13,043		
36	落合小学校	最大需要電力	64	114	147	166	135	161	127	91	108	139	132	109	209,855	166
		予定使用電力量	10,810	12,537	22,997	26,282	12,627	24,340	13,308	15,411	17,403	20,078	18,574	15,488		
37	口田東小学校	最大需要電力	79	128	210	231	201	213	157	96	138	137	168	109	225,446	231
		予定使用電力量	9,371	10,770	21,592	32,314	16,346	27,332	15,929	12,640	17,875	23,269	23,238	14,770		
38	口田小学校	最大需要電力	67	118	187	201	174	190	155	96	132	151	150	112	213,176	201
		予定使用電力量	11,010	12,776	22,238	27,065	13,168	24,493	15,172	14,592	16,306	20,648	21,146	14,562		
39	大林小学校	最大需要電力	29	31	53	69	66	63	38	41	57	55	64	60	82,933	69
		予定使用電力量	5,047	5,162	7,523	9,407	6,056	8,356	5,414	5,556	6,988	8,197	8,788	6,439		
40	三入小学校	最大需要電力	62	114	206	215	152	190	134	90	137	142	148	114	193,346	215
		予定使用電力量	8,870	10,810	19,313	25,482	12,876	22,664	12,872	12,033	15,294	19,932	20,268	12,932		
41	可部小学校	最大需要電力	78	114	219	221	211	221	190	143	167	187	202	152	256,280	221
		予定使用電力量	11,382	12,318	23,859	32,457	18,966	30,148	17,815	14,602	21,469	26,162	28,150	18,952		
42	可部南小学校	最大需要電力	72	97	202	225	192	216	126	101	148	164	180	124	223,981	225
		予定使用電力量	12,063	12,361	19,911	26,957	11,970	25,369	14,999	14,297	19,328	24,822	25,656	16,248		
43	亀山小学校	最大需要電力	103	142	220	230	195	224	172	119	154	197	199	158	240,206	230
		予定使用電力量	12,100	13,399	25,072	30,824	12,187	25,184	14,519	14,738	19,790	26,047	28,377	17,969		
44	亀山南小学校	最大需要電力	46	66	103	134	122	118	94	78	102	130	115	100	159,230	134
		予定使用電力量	7,707	8,042	15,409	21,293	10,870	16,806	10,333	9,677	13,811	16,519	16,683	12,080		
45	鈴張小学校	最大需要電力	31	32	60	74	54	67	48	41	63	67	73	54	93,089	74
		予定使用電力量	5,696	5,586	8,037	10,488	6,099	8,935	6,912	6,201	8,032	9,415	10,201	7,487		
46	飯室小学校	最大需要電力	33	35	56	67	53	60	58	44	58	69	68	44	82,913	69
		予定使用電力量	4,661	5,152	7,896	10,765	5,072	8,313	5,869	5,296	6,765	8,396	8,857	5,871		
47	倉掛小学校	最大需要電力	44	50	77	104	78	88	68	59	80	92	90	72	130,682	104
		予定使用電力量	6,903	7,410	12,789	15,262	10,106	13,641	9,923	8,662	10,408	12,979	13,373	9,226		
48	三入東小学校	最大需要電力	47	61	83	103	95	101	105	66	88	96	104	75	131,980	105
		予定使用電力量	6,865	7,806	13,068	15,918	8,551	13,937	10,058	8,644	11,185	12,810	13,256	9,882		
49	瀬野小学校	最大需要電力	89	109	129	152	127	152	116	109	121	145	149	109	175,008	152
		予定使用電力量	9,117	10,500	15,882	20,647	10,558	18,617	11,835	12,163	14,976	18,578	19,474	12,661		
50	中野東小学校	最大需要電力	62	73	165	169	154	172	103	85	114	123	131	105	179,316	172
		予定使用電力量	9,493	10,591	17,259	22,160	10,702	21,161	12,585	10,979	14,772	18,268	18,855	12,491		
51	中野小学校	最大需要電力	80	115	188	199	165	198	134	98	138	148	175	116	209,824	199
		予定使用電力量	13,180	13,393	20,981	26,341	2,125	23,335	16,771	15,328	18,214	21,414	22,685	16,057		
52	畑賀小学校	最大需要電力	47	59	113	118	109	114	98	72	91	102	108	84	163,768	118
		予定使用電力量	8,456	9,280	15,169	19,690	10,695	17,912	11,653	10,938	13,874	16,512	17,337	12,252		
53	阿戸小・中学校	最大需要電力	78	70	97	111	99	109	74	97	105	113	118	101	198,238	118
		予定使用電力量	12,587	11,486	16,507	21,366	12,074	17,868	12,896	14,182	18,384	21,268	21,820	17,800		
54	船越小学校	最大需要電力	76	117	196	233	191	220	185	129	162	181	186	159	267,237	233
		予定使用電力量	13,513	15,156	25,244	37,158	17,230	31,268	19,904	16,088	20,338	26,047	26,714	18,577		
55	矢野西小学校	最大需要電力	80	132	165	168	159	169	161	101	130	143	152	109	216,449	169
		予定使用電力量	9,651	10,626	21,423	26,567	15,425	25,751	14,745	13,037	18,080	22,775	22,501	15,868		
56	矢野小学校	最大需要電力	102	114	170	224	183	211	133	96	156	163	163	136	224,023	224
		予定使用電力量	11,169	13,240	18,744	28,464	14,883	27,315	14,588	15,263	18,563	22,602	24,125	15,067		
57	矢野南小学校	最大需要電力	91	91	139	177	138	160	107	108	137	157	167	135	208,604	177
		予定使用電力量	12,217	13,280	20,437	22,196	10,361	19,658	15,388	15,861	17,805	22,399	23,028	15,974		
58	みどり坂小学校	最大需要電力	113	154	223	287	217	260	170	176	188	265	285	223	376,336	287
		予定使用電力量	16,868	19,084	32,989	38,771	19,870	35,296	29,939	22,743	32,581	42,839	49,930	35,426		
59	石内小学校	最大需要電力	42	42	121	124	102	135	68	77	87	110	108	84	154,077	135
		予定使用電力量	8,126	8,046	14,335	19,935	12,174	15,406	10,678	9,325	12,445	16,737	15,985	10,885		
60	河内小学校	最大需要電力	45	56	66	95	75	91	65	53	67	75	82	66	116,761	95
		予定使用電力量	6,472	7,458	10,570	14,082	7,803	12,295	8,776	7,423	9,617	11,343	12,035	8,887		

仕様書別紙2 予定使用電力量及び最大需要電力、契約電力

※1 最大需要電力及び予定使用電力量は、令和6年10月使用分から令和7年9月使用分の実績値とする。

※2 契約電力は、過去1年間の各月の最大需要電力量の最大値とする。

単位:kW、kWh

番号	施設名	項 目 (※1)	4月 (使用 分)	5月 (使用 分)	6月 (使用 分)	7月 (使用 分)	8月 (使用 分)	9月 (使用 分)	10月 (使用 分)	11月 (使用 分)	12月 (使用 分)	1月 (使用 分)	2月 (使用 分)	3月 (使用 分)	予定使用電力量 計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
61	八幡小学校	最大需要電力	68	92	163	176	163	170	134	109	140	166	176	125	215,530	176
		予定使用電力量	11,144	12,028	19,628	26,899	13,412	24,029	16,311	13,447	17,467	22,554	23,459	15,152		
62	八幡東小学校	最大需要電力	65	105	187	200	177	184	148	104	138	169	176	118	208,268	200
		予定使用電力量	10,739	11,665	19,564	25,778	11,092	24,395	15,063	13,645	17,214	21,752	22,599	14,762		
63	五日市観音西小学校	最大需要電力	81	112	141	154	147	156	148	129	157	164	168	150	249,382	168
		予定使用電力量	12,127	14,634	22,728	30,693	16,692	27,090	17,802	16,235	20,888	25,647	26,919	17,927		
64	五日市観音小学校	最大需要電力	72	102	180	189	184	187	152	107	169	165	189	154	239,323	189
		予定使用電力量	11,944	12,728	21,019	28,206	14,551	25,531	16,474	15,538	20,656	26,674	27,590	18,412		
65	五月が丘小学校	最大需要電力	80	68	136	163	143	156	121	101	174	176	177	137	200,243	177
		予定使用電力量	10,155	9,235	17,078	24,250	11,363	18,919	12,137	12,844	18,214	26,095	24,684	15,269		
66	美鈴が丘小学校	最大需要電力	65	80	182	208	165	190	127	139	185	195	204	150	220,012	208
		予定使用電力量	10,246	11,169	18,856	30,218	13,163	22,886	13,221	13,904	19,527	25,034	25,384	16,404		
67	五日市中央小学校	最大需要電力	50	49	145	154	119	141	123	70	94	108	116	95	154,141	154
		予定使用電力量	7,625	8,183	13,435	19,848	9,062	17,264	11,030	9,755	12,974	15,756	17,227	11,982		
68	五日市小学校	最大需要電力	92	117	212	219	209	217	205	145	196	220	219	164	274,306	220
		予定使用電力量	14,825	15,462	23,134	30,719	16,212	30,684	21,121	18,931	23,710	29,544	29,421	20,543		
69	五日市東小学校	最大需要電力	67	103	176	204	175	197	137	102	140	150	165	111	209,581	204
		予定使用電力量	10,521	12,128	18,586	26,770	13,561	23,286	16,302	14,089	16,662	20,849	22,242	14,585		
70	五日市南小学校	最大需要電力	56	98	171	220	236	217	194	99	155	182	219	136	262,296	236
		予定使用電力量	11,732	12,950	22,683	36,824	21,307	32,162	19,645	15,186	20,165	25,608	26,907	17,127		
71	楽々園小学校	最大需要電力	50	106	181	235	198	222	164	97	125	157	174	123	247,348	235
		予定使用電力量	11,785	13,899	24,163	34,764	16,412	31,279	18,499	15,716	17,832	22,767	23,687	16,545		
72	藤の木小学校	最大需要電力	50	44	77	97	69	84	64	56	70	83	90	78	117,874	97
		予定使用電力量	6,925	7,539	11,705	15,267	6,342	11,703	8,876	8,153	9,630	11,381	11,623	8,730		
73	彩が丘小学校	最大需要電力	44	44	70	92	104	93	61	54	65	85	86	70	132,038	104
		予定使用電力量	7,301	7,938	12,532	16,713	10,733	13,019	10,031	8,911	10,696	12,486	12,168	9,510		
74	湯来東小学校	最大需要電力	26	19	57	58	53	49	35	43	54	52	63	54	75,933	63
		予定使用電力量	4,076	3,879	6,040	10,909	4,795	6,038	4,301	5,549	6,905	8,222	8,717	6,502		
75	湯来南小学校	最大需要電力	45	41	88	109	76	95	53	51	64	69	73	75	103,115	109
		予定使用電力量	5,849	5,249	9,614	15,894	6,051	9,494	6,228	7,671	8,688	10,241	9,958	8,178		
76	石内北小学校	最大需要電力	125	139	236	257	218	236	146	149	200	233	237	204	371,736	257
		予定使用電力量	21,804	23,339	34,681	40,805	22,853	35,560	24,509	25,050	33,487	40,389	39,958	29,301		
77	幟町中学校	最大需要電力	61	76	150	150	150	151	128	101	128	144	130	105	217,908	151
		予定使用電力量	10,499	11,651	20,167	31,806	16,455	23,626	15,365	13,646	18,767	20,374	21,530	14,022		
78	吉島中学校	最大需要電力	49	91	152	161	138	165	129	80	106	119	135	103	213,004	165
		予定使用電力量	11,157	12,356	19,244	28,186	18,034	26,245	16,455	13,301	15,570	18,852	19,283	14,321		
79	国泰寺中学校	最大需要電力	67	134	231	248	215	251	185	145	202	229	242	169	337,666	251
		予定使用電力量	16,838	20,080	28,208	43,405	25,580	38,986	24,830	21,165	29,254	33,424	32,945	22,951		
80	江波中学校	最大需要電力	82	105	199	234	227	248	159	129	180	221	193	160	295,989	248
		予定使用電力量	16,056	16,748	24,796	38,179	27,195	34,465	20,021	19,145	22,657	28,697	28,430	19,600		
81	温品中学校	最大需要電力	43	55	108	122	102	101	79	98	88	108	112	85	163,628	122
		予定使用電力量	8,449	9,538	17,748	22,811	9,804	15,630	11,925	10,540	13,724	16,105	16,580	10,774		
82	戸坂中学校	最大需要電力	79	142	232	241	221	232	160	112	158	193	203	155	305,504	241
		予定使用電力量	15,310	16,931	29,152	43,765	20,293	34,406	19,688	17,312	24,573	31,164	32,593	20,317		
83	牛田中学校	最大需要電力	70	102	200	213	194	208	158	119	152	175	159	130	277,966	213
		予定使用電力量	14,692	15,833	24,868	35,459	19,342	31,343	19,986	20,000	22,202	28,741	26,153	19,347		
84	二葉中学校	最大需要電力	100	148	275	280	288	292	210	117	172	188	205	140	379,392	292
		予定使用電力量	19,349	23,224	35,093	53,161	34,399	47,977	27,643	21,299	26,335	32,971	35,161	22,780		
85	福木中学校	最大需要電力	68	83	129	152	131	138	84	119	126	145	138	117	189,591	152
		予定使用電力量	9,768	10,199	14,954	22,281	13,312	19,152	12,318	12,251	17,130	22,101	22,387	13,738		
86	早稲田中学校	最大需要電力	44	56	113	118	111	110	72	61	71	77	97	70	151,458	118
		予定使用電力量	7,808	7,700	16,629	22,636	15,294	16,022	9,707	9,147	10,290	12,567	13,460	10,198		
87	大州中学校	最大需要電力	56	114	186	211	179	199	158	101	135	142	158	131	268,352	211
		予定使用電力量	12,238	15,994	27,174	38,269	20,934	35,943	21,114	15,102	19,823	23,179	23,667	14,915		
88	段原中学校	最大需要電力	74	141	196	199	197	200	183	119	149	169	184	141	337,984	200
		予定使用電力量	14,688	17,191	32,712	44,914	28,453	41,835	26,617	19,151	29,214	31,614	29,522	22,073		
89	翠町中学校	最大需要電力	80	110	209	230	214	228	175	89	143	145	165	134	319,953	230
		予定使用電力量	18,536	18,963	30,924	44,511	27,740	41,494	24,959	18,725	20,956	25,300	26,939	20,906		
90	仁保中学校	最大需要電力	39	61	129	156	141	156	96	53	71	79	91	71	164,650	156
		予定使用電力量	8,372	9,375	16,157	24,617	13,633	20,665	13,303	9,144	11,650	13,974	13,187	10,573		

仕様書別紙2 予定使用電力量及び最大需要電力、契約電力

※1 最大需要電力及び予定使用電力量は、令和6年10月使用分から令和7年9月使用分の実績値とする。

※2 契約電力は、過去1年間の各月の最大需要電力量の最大値とする。

単位:kW、kWh

番号	施設名	項 目 (※1)	4月 (使用 分)	5月 (使用 分)	6月 (使用 分)	7月 (使用 分)	8月 (使用 分)	9月 (使用 分)	10月 (使用 分)	11月 (使用 分)	12月 (使用 分)	1月 (使用 分)	2月 (使用 分)	3月 (使用 分)	予定使用電力量 計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
91	楠那中学校	最大需要電力	40	48	58	89	70	70	52	43	55	77	72	54	110,637	89
		予定使用電力量	6,667	7,173	10,708	16,121	8,344	9,720	7,795	7,018	8,539	10,069	10,482	8,001		
92	宇品中学校	最大需要電力	109	162	223	227	215	219	172	118	157	184	185	152	340,073	227
		予定使用電力量	16,386	18,386	32,691	46,716	30,168	38,973	27,026	18,834	25,780	30,879	31,473	22,761		
93	中広中学校	最大需要電力	84	139	184	194	194	211	176	134	145	163	173	134	344,624	211
		予定使用電力量	16,446	19,288	30,406	43,633	34,628	43,535	22,679	22,114	27,540	30,102	31,732	22,521		
94	観音中学校	最大需要電力	95	137	203	222	232	233	196	136	170	174	209	155	368,422	233
		予定使用電力量	20,769	22,414	34,262	47,707	26,821	45,941	28,238	23,356	28,009	32,606	34,067	24,232		
95	己斐中学校	最大需要電力	58	74	145	171	161	174	108	105	129	149	158	121	212,268	174
		予定使用電力量	10,849	11,400	16,264	29,686	18,596	24,582	13,849	12,230	17,484	20,828	22,063	14,437		
96	庚午中学校	最大需要電力	95	131	181	212	199	206	176	127	188	194	213	163	343,193	213
		予定使用電力量	18,379	19,993	31,166	41,828	28,579	40,420	26,522	21,402	26,334	32,198	32,972	23,400		
97	井口中学校	最大需要電力	57	164	235	263	234	241	205	79	122	118	129	93	276,490	263
		予定使用電力量	13,104	15,383	25,525	45,818	29,534	39,345	23,165	14,476	17,126	18,585	19,394	15,035		
98	古田中学校	最大需要電力	72	131	206	242	238	247	218	118	164	179	186	134	289,678	247
		予定使用電力量	12,947	16,016	27,933	43,688	17,832	33,331	21,646	17,121	22,764	28,739	29,215	18,446		
99	己斐上中学校	最大需要電力	73	65	108	130	121	132	71	76	78	101	98	85	170,571	132
		予定使用電力量	9,955	10,585	16,831	22,923	11,647	17,600	11,571	10,010	13,565	16,380	15,996	13,508		
100	井口台中学校	最大需要電力	52	61	106	135	152	140	116	76	91	102	108	95	205,679	152
		予定使用電力量	11,085	12,019	18,826	27,414	20,962	24,849	15,871	12,832	14,513	16,984	16,915	13,409		
101	城南中学校	最大需要電力	126	171	224	237	216	224	177	140	158	180	192	150	359,850	237
		予定使用電力量	18,914	19,237	33,840	45,047	28,572	40,530	24,124	21,154	26,975	36,823	37,430	27,204		
102	安佐中学校	最大需要電力	129	151	219	237	243	239	148	138	179	222	211	169	305,194	243
		予定使用電力量	14,444	16,703	28,843	41,098	24,772	35,645	19,203	16,777	25,441	30,513	32,318	19,437		
103	安西中学校	最大需要電力	65	90	127	156	137	130	124	83	109	123	127	97	215,063	156
		予定使用電力量	11,975	13,034	18,336	28,643	19,541	23,776	14,712	11,725	15,260	21,904	21,879	14,278		
104	祇園中学校	最大需要電力	142	191	263	308	298	287	242	194	244	269	277	212	473,830	308
		予定使用電力量	25,105	27,644	41,954	58,020	36,414	50,531	35,537	31,527	39,663	48,361	46,701	32,373		
105	祇園東中学校	最大需要電力	79	149	216	234	221	219	186	110	146	157	157	122	286,799	234
		予定使用電力量	13,882	15,989	27,745	40,948	20,432	35,012	21,967	17,023	22,818	27,053	26,552	17,378		
106	伴中学校	最大需要電力	146	120	195	212	202	205	192	123	170	202	191	151	317,858	212
		予定使用電力量	16,936	20,587	28,518	38,790	22,324	35,615	24,553	20,721	26,046	32,094	32,136	19,538		
107	安佐南中学校	最大需要電力	100	71	137	196	154	181	130	100	146	169	160	114	242,706	196
		予定使用電力量	12,468	14,548	22,804	32,936	23,168	26,426	16,465	14,223	18,567	23,400	23,468	14,233		
108	長束中学校	最大需要電力	54	90	144	170	150	158	120	90	104	112	124	94	211,976	170
		予定使用電力量	11,682	13,152	20,462	29,931	13,625	24,173	14,727	13,478	17,100	19,176	19,999	14,471		
109	高取北中学校	最大需要電力	73	78	115	127	124	123	122	93	118	109	117	90	215,811	127
		予定使用電力量	12,590	13,857	20,835	26,780	14,276	22,161	15,992	14,906	18,720	20,482	19,518	15,694		
110	城山北中学校	最大需要電力	59	100	143	163	145	151	123	92	108	132	139	109	239,555	163
		予定使用電力量	14,809	15,259	23,652	29,231	15,107	24,985	19,453	15,999	19,695	21,854	22,870	16,641		
111	東原中学校	最大需要電力	69	154	227	231	222	224	174	118	172	185	195	140	309,839	231
		予定使用電力量	14,547	18,977	31,098	44,423	24,635	36,538	20,187	18,032	24,226	28,839	30,024	18,313		
112	大塚中学校	最大需要電力	121	122	263	299	295	284	222	166	230	258	271	187	410,748	299
		予定使用電力量	22,112	22,988	32,712	47,806	27,721	43,673	27,398	28,046	38,200	43,850	45,696	30,546		
113	白木中学校	最大需要電力	42	43	75	89	79	83	64	52	68	72	84	63	115,091	89
		予定使用電力量	6,775	7,096	9,864	15,667	9,368	12,752	8,530	8,130	9,841	10,239	9,529	7,300		
114	高陽中学校	最大需要電力	47	61	120	121	123	130	103	78	93	106	106	75	179,194	130
		予定使用電力量	9,369	11,266	15,727	23,145	12,191	19,520	13,047	11,485	15,878	18,116	17,467	11,983		
115	落合中学校	最大需要電力	55	69	131	128	123	118	102	69	103	113	121	84	187,742	131
		予定使用電力量	9,693	11,676	16,805	25,743	15,618	20,868	13,884	11,487	14,408	17,268	17,827	12,465		
116	可部中学校	最大需要電力	94	117	167	204	185	185	150	118	139	169	173	135	264,962	204
		予定使用電力量	12,225	14,193	23,316	36,363	20,188	28,600	18,503	16,767	23,053	26,624	26,837	18,293		
117	亀山中学校	最大需要電力	61	118	182	219	193	198	142	116	153	163	165	120	279,459	219
		予定使用電力量	14,359	16,287	24,986	35,699	20,749	32,857	21,338	18,033	23,056	27,117	26,847	18,131		
118	清和中学校	最大需要電力	79	54	100	100	100	108	96	71	98	115	117	92	172,941	117
		予定使用電力量	11,251	9,852	14,164	20,501	13,537	18,112	10,901	10,005	14,125	17,998	17,994	14,501		
119	日浦中学校	最大需要電力	46	47	61	72	62	58	47	44	63	70	84	60	121,106	84
		予定使用電力量	7,967	6,986	9,590	14,374	7,394	10,788	8,096	8,089	10,644	12,950	14,141	10,087		
120	亀崎中学校	最大需要電力	44	40	70	82	76	78	62	60	76	94	93	69	145,024	94
		予定使用電力量	9,816	9,616	11,085	15,437	10,723	13,247	11,152	9,742	13,495	14,984	14,909	10,818		

仕様書別紙2 予定使用電力量及び最大需要電力、契約電力

※1 最大需要電力及び予定使用電力量は、令和6年10月使用分から令和7年9月使用分の実績値とする。

※2 契約電力は、過去1年間の各月の最大需要電力量の最大値とする。

単位:kW、kWh

番号	施設名	項 目 (※1)	4月 (使用 分)	5月 (使用 分)	6月 (使用 分)	7月 (使用 分)	8月 (使用 分)	9月 (使用 分)	10月 (使用 分)	11月 (使用 分)	12月 (使用 分)	1月 (使用 分)	2月 (使用 分)	3月 (使用 分)	予定使用電力量 計 (学校別・年間)	契約電力 (※2)
121	三入中学校	最大需要電力	54	64	111	139	126	132	111	71	99	108	107	84	202,369	139
		予定使用電力量	10,664	11,538	17,375	28,795	16,950	22,535	15,264	12,723	15,643	18,478	18,907	13,497		
122	口田中学校	最大需要電力	81	108	172	190	183	190	155	137	169	186	197	144	284,539	197
		予定使用電力量	15,014	16,555	23,157	34,277	20,974	32,392	21,057	19,048	24,149	27,780	29,982	20,154		
123	瀬野川中学校	最大需要電力	78	116	154	163	166	161	129	114	153	146	147	110	233,197	166
		予定使用電力量	12,499	15,156	22,283	29,437	17,020	26,173	15,335	15,518	20,088	21,540	22,161	15,987		
124	船越中学校	最大需要電力	42	70	118	140	106	120	80	63	110	118	114	93	159,672	140
		予定使用電力量	7,716	9,028	16,464	21,599	10,806	16,217	10,511	10,266	12,552	16,864	16,243	11,406		
125	矢野中学校	最大需要電力	79	107	165	188	163	168	118	120	143	163	165	148	250,845	188
		予定使用電力量	13,627	14,782	21,284	32,860	16,322	25,063	17,946	15,983	20,254	26,549	28,640	17,535		
126	瀬野川東中学校	最大需要電力	71	140	209	226	229	218	142	129	157	181	174	137	286,419	229
		予定使用電力量	14,623	16,634	27,662	37,378	18,772	32,154	20,576	17,176	24,171	27,223	28,508	21,542		
127	三和中学校	最大需要電力	131	95	160	172	172	176	141	158	176	179	181	175	275,950	181
		予定使用電力量	15,329	15,673	22,927	30,330	18,231	29,443	18,674	18,935	24,552	30,419	30,776	20,661		
128	五日市観音中学校	最大需要電力	58	112	173	181	181	181	154	116	145	157	160	131	270,949	181
		予定使用電力量	11,632	13,812	23,095	43,039	23,560	34,928	17,868	14,988	20,933	25,425	25,053	16,616		
129	五月が丘中学校	最大需要電力	62	55	92	110	96	95	72	69	96	109	114	95	175,181	114
		予定使用電力量	10,380	10,052	16,120	23,352	12,882	15,900	11,469	11,837	14,412	17,566	17,525	13,686		
130	美鈴が丘中学校	最大需要電力	52	52	102	98	94	96	78	72	99	122	114	85	171,591	122
		予定使用電力量	9,998	10,121	17,104	20,625	9,953	16,433	12,099	11,502	15,224	17,040	18,563	12,929		
131	五日市中学校	最大需要電力	90	125	248	249	245	248	195	159	234	248	248	190	352,641	249
		予定使用電力量	16,363	20,020	30,908	45,676	25,400	40,824	24,560	21,808	28,899	36,226	38,110	23,847		
132	五日市中学校グラウンド	最大需要電力	65	65	63	27	31	64	0	0	0	0	0	0	2,793	65
		予定使用電力量	272	391	360	228	232	314	202	168	157	190	171	108		
133	五日市南中学校	最大需要電力	60	91	187	181	175	172	136	80	128	151	146	114	228,950	187
		予定使用電力量	12,344	12,704	20,082	30,270	18,034	27,475	16,265	13,499	17,294	22,496	23,355	15,132		
134	城山中学校	最大需要電力	78	91	158	176	152	175	116	77	102	110	134	90	215,812	176
		予定使用電力量	11,684	13,358	19,784	28,364	16,837	25,901	13,828	13,244	15,918	21,015	20,821	15,058		
135	湯来中学校	最大需要電力	31	22	43	59	44	36	19	36	36	43	39	43	70,522	59
		予定使用電力量	4,599	4,329	5,155	10,072	4,145	5,973	4,373	5,593	6,306	7,595	6,816	5,566		
136	砂谷中学校	最大需要電力	36	30	56	64	61	50	43	46	68	73	73	63	107,522	73
		予定使用電力量	5,693	5,777	6,977	14,492	10,393	11,469	6,221	7,053	9,185	11,471	10,880	7,911		
備 考			令和7年4 月の実績	令和7年5 月の実績	令和7年6 月の実績	令和7年7 月の実績	令和7年8 月の実績	令和7年9 月の実績	令和6年10 月の実績	令和6年11 月の実績	令和6年12 月の実績	令和7年1 月の実績	令和7年2 月の実績	令和7年3 月の実績		
合計使用電力量(全校・月別)・契約電力計			1,521,431	1,695,109	2,721,292	3,787,975	2,060,888	3,276,325	2,104,613	1,858,609	2,377,652	2,907,091	2,973,906	2,065,586	29,350,477	23,571