

## 仕様書

区分	仕様内容
需要場所等	広島市立小・中学校（136施設）（別紙1のとおり。）
受電設備	別紙1のとおり。
業種及び用途	業務用（学校）
供給電気方式	交流3相3線式
標準電圧	6,000V
標準周波数	60Hz
受電方式	1回線受電
契約電力	別紙2のとおり。 (ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標準力率	100%
予定使用電力量	29,350,477kWh／年（別紙2のとおり。）
使用期間	令和8年4月1日 0:00 ~ 令和9年3月31日 24:00
検針方法	自動検針記録または訪問検針
需給地點	別紙1のとおり。
保安責任分界点	別紙1のとおり。
財産分界点	別紙1のとおり。
事故・災害時の電力の確保	電力供給側の事故や災害により、当該契約施設への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
その他の	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金並びに電気・ガス価格激変緩和対策事業による値引きは含まない。</li> <li>・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。</li> <li>・自家発電設備は別紙1のとおり。</li> </ul>