

# 仕 様 書

## 1 概要

- (1) 需要場所 広島市東地域交流センターほか1施設（「別紙1」のとおり）  
(2) 業種及び用途 業務用（事務所及びコミュニティー施設）

## 2 仕様

- (1) 供給電気方式、標準電圧、標準周波数、受電方式等

ア 電気方式 交流3相3線式  
イ 標準電圧 6,000V  
ウ 標準周波数 60Hz  
エ その他 「別紙1」のとおり

- (2) 契約電力、使用予定電力量等

ア 契約電力 … 「別紙2」のとおり

※ ただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、  
いずれか大きい値とする。

イ 予定使用電力量 … 「別紙2」のとおり

※ 1年間（令和8年4月から令和9年3月まで）の使用電力量の見込み

ウ 過去2年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績 … 「別紙3」のとおり

- (3) 使用期間

令和8年4月1日0:00から令和9年3月31日24:00まで

※ 地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約

- (4) 需給地点、電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点

「別紙1」のとおり

- (5) 電力量の検針

自動検針装置 又は 訪問検針

- (6) 検針日

検針日は毎月1日とし、1日に検針を行うことができない場合は、翌日以降に行うものとする。

- (7) 事故・災害時における電力の確保

電力供給側の事故や災害により、当該契約施設への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。

- (8) その他

ア 小売電気事業者が、電気を供給する場合に必要な情報伝達装置にかかる経費は、一般送配電事業者の負担とする。

イ 入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。

ウ その他必要な事項については、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。