

設計図等に対する質疑回答書

工事名	長束八木線（4工区）道路新設工事（7-1）		
課名	安佐南区農林建設部地域整備課	回答日	令和8年1月6日
番号	質疑事項		回答
1	<p>SA0030号特殊代価表、足掛け金物について、材料のみですか？設置費も含まれていますか？</p> <p>また、材料（足掛け金物）の規格について開示してもらえますか？</p>		<p>足掛け金物の設置費については、現場打集水桿・街渠桿（本体）の施工パッケージに含まれています。</p> <p>また、材料（足掛け金物）の規格については、積算参考資料のとおり、アメニティステップ RC15L-250 φ 19 を見込んでいます。</p>