

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市中区袋町5番21号 旧日本銀行広島支店
受 電 設 備	旧日本銀行広島支店地下1階電気室内
業 種 及 び 用 途	業務用
供 給 電 気 方 式	交流3相3線式
標 準 電 圧	6, 0 0 0 V
標 準 周 波 数	6 0 H z
受 電 方 式	1回線受電
契 約 電 力	1 0 2 k W (ただし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標 準 力 率	1 0 0 %
予 定 使 用 電 力 量	1 6 2, 4 9 7 k W h / 年
使 用 期 間	令和8年4月1日 0 : 0 0 ~ 令和9年3月31日 2 4 : 0 0
検 針 方 法	検針員による検針
電 力 量 計 (自動検針装置)	製造メーカー：三菱電機(株) 型 式：WM3EP-R
需 給 地 点	旧日本銀行広島支店に設置されている開閉器箱内に本市が設置した開閉器の電源側接続点
保安責任分界点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事故・災害時の電力の確保	電力供給側の事故や災害により、旧日本銀行広島支店への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めないものとする。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。