

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2025100746002
2 工事名 安佐北2区1129号線（三篠川兼用護岸）道路改良工事（7-1）
3 開札日 令和8年1月21日
(再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日)

申立内容	回答
<p>第0013号 明細書 構造物撤去工 撤去工において計上された大型土のう撤去の単価について</p> <p>計上された公表用単価 995円／袋とありますが、これは施工パッケージ算出より924円／袋の積算が正しいと思われます。</p>	<p>土木工事標準積算基準書（令和7年8月版）10)-2 大型土のう工を適用し、下記の条件選定により単価を算定しています。</p> <p>J01=撤去, J03=作業半径 6m以下, J04=H<-3m, 2m<H, J05=標準</p>

検証結果
<p>市の積算に誤りはありませんでした。 よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。</p>