

質 疑 応 答 書

件 名 仁保南一丁目仮設建物（仮称）の賃貸借

番号	仕様書頁等	質 問	回 答
1	仕様書 9 特記仕様 （建築工事等） （機械設備） 一般事項 3	給水は単独で公共水道管より引き込むこととありますが、敷地内既設引き込みがあります。1 敷地 1 引き込みの原則がありますので、既存引き込みを利用することによろしいでしょうか。	既存引き込みを利用せず、新規水道メーターを設置してください。
2	仕様書 9 特記仕様 （建築工事等） （機械設備） 一般事項 4	排水は単独で公共下水道管より引き込むこととありますが、敷地内既存汚水枡があります。1 敷地 1 引き込みの原則がありますので、既設汚水枡への接続によろしいでしょうか。	原則、既設汚水枡に接続してください。困難な場合は、別途協議とします。
3		既設汚水配管について、計画建物内に埋設配管があると思われませんが、今回の業務内で盛替えするということによろしいでしょうか。	工事の支障となる埋設配管があった場合は、別途協議とします。
4	仕様書 9 特記仕様 （建築工事等）	雨水排水について記載がありませんが、計画建物内に既設雨水枡及び埋設配管があります。撤去盛替え後、建物の雨水配管を接続によろしいでしょうか。	工事の支障となる既設雨水枡等の扱いについては、別途協議とします。建物の雨水配管については、適切に接続ください。
5	A02 配置詳細図（参考	計画建物の大きさですが、A02 配置図では 7.7mx14.0m	参考図の大きさは目安として提示したものであり、

	図) A03 平面図、 立面図(参 考図)	A03 平面図では 7.3mx14.5m となっていますが、どちら が正でしょうか。	実際の延べ床面積はメー カー仕様に基づき、概ね 110 m ² としてください。
--	--------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

(注) この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。