災害時に避難所を開設したら、まず確認！

# 避難所トイレ環境 チェックシート

- 最低2~3カ所は確認
- 照明も確認しよう
- 必要なら随時再確認
- トイレは50人に1基
- トイレは男女比 1:3
- ❸と❹は区に即報告

START

**排泄物の堆積がある**

NO → **トイレ自体 が損傷している**

- □ 便器が壊れている
- □ 水道管が外れている

NO → **レバー・ボタンで水を流せない**

NO → **異音・異常がある**

- □ コポコポ音
- □ 水が逆流

NO → **1 既設トイレをそのまま利用しましょう**

※一定期間が経過した後、断水したり、排泄物が逆流したりすることがあります。十分注意しながら使用してください。

YES → **プールや水路から水を確保できない**

プール等から水を汲んできて便器に流し込んだ後、水位を確認。徐々に下がればOK

NO → **異音・異常がある**

- □ コポコポ音
- □ 水が逆流

NO → **2 手動で水を流し既設トイレを利用しましょう**

- □ プールや水路など生活用水からトイレ用水を確保する。

※一定期間が経過した後、排泄物が逆流したりすることがあります。十分注意しながら使用してください。

YES → **4 既設トイレは、使えません。簡易トイレ等の設置を急ぎましょう！**

- □ 「トイレ使用禁止」と張り紙し、封鎖する。
- □ 避難所に備蓄する災害用の組立式トイレ(車いす対応型)や段ボール製の簡易トイレを組立て、設置する。その便座にビニール袋を被せて携帯トイレ(排泄物凝固剤及び便袋)を活用して、排泄物を凝固させる。凝固させた排泄物は、可燃ごみとして処理
- □ 区災害対策本部へ報告する。

緊急度 高

YES → **3 水は流せませんが、便器は使えます。携帯トイレを使いましょう！**

- □ 「水洗使用禁止」と張り紙をする。
- □ 既設トイレの便器にビニール袋を被せて、避難所に備蓄する携帯トイレ(排泄物凝固剤及び便袋)を活用して、排泄物を凝固させる。凝固させた排泄物は可燃ごみとして処理
- □ 区災害対策本部へ報告する。




緊急度 高