

浸出水処理水水質測定結果(令和8年度)

観測項目	項目		単位	基準値	4月2日	4月16日	5月8日	5月21日	6月4日	6月18日	6月25日	7月2日	7月16日	8月5日	8月20日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	天候		—	—	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴							
	採取時刻		時:分	—	10:12	9:57	10:01	9:59	9:50	10:00	10:15	9:10	9:35	9:30	10:00							
	気温		℃	—	12.0	13.0	18.5	22.5	17.5	24.0	17.5	21.2	28.0	28.3	27.5							
観測項目	水温		℃	45未満	10.8	11.2	16.8	17.6	21.1	21.9	22.5	21.1	23.0	25.0	25.0							
	水素イオン濃度		—	5を超え9未満	7.1	8.1	8.0	7.8	8.1	8.1	8.1	8.0	7.1	7.0/22.8	7.4/25.1							
	生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	600未満	3.4	0.5未満	0.5未満	1.8	0.5未満	0.9	0.5未満	0.6	4.7	1.2	0.5							
	化学的酸素要求量(COD)		mg/L	—	4.7	1.1	0.9	2.6	1.6	2.8	2.1	3.2	7.7	7.5	5.0							
観測項目	浮遊物質質量(SS)		mg/L	600未満	3	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	3	2未満	2未満							
	n-ヘキサン抽出物質含有量		mg/L	紙 5以下 動機 30以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
	窒素含有量		mg/L	240未満	8.9	4.7	3.7	6.9	3.6	4.4	3.6	7.6	10	9.2	7.6							
	磷含有量		mg/L	32未満	0.74	0.14	0.05未満	0.32	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.87	1.2	0.42							
観測項目	汚濁消費量		mg/L	220未満	1	1	1	2	1	2	1	2	1	3	1							
	大腸菌数		CFU/mL	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	—							
	フェノール類		mg/L	5以下	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	0.2未満	—	0.2未満	—							
	銅及びその化合物		mg/L	3以下	0.01	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	—	0.02	—							
測定項目	亜鉛及びその化合物		mg/L	2以下	0.02	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.02	0.02	—	0.04	—							
	鉄及びその化合物(溶解性)		mg/L	10以下	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—							
	マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/L	10以下	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—							
	クロム及びその化合物		mg/L	2以下	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	—	0.2未満	0.2未満	—	0.2未満	—							
測定項目	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.03以下	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	—							
	シアン化合物		mg/L	1以下	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—							
	有機磷化合物		mg/L	1以下	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—							
	測定項目	鉛及びその化合物	月平均値	mg/L	0.1以下	0.01未満		0.01未満		0.01未満		0.01未満		—	0.01未満	—						
最小・最大			mg/L	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—						
測定項目	六価クロム化合物		mg/L	0.2以下	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	0.04未満	—	0.04未満	—							
	砒素及びその化合物		mg/L	0.1以下	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	—	0.005未満	—							
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/L	0.005以下	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	—							
	アルキル水銀化合物		mg/L	検出されないこと	検出されず	—	検出されず	—	検出されず	—	検出されず	検出されず	—	検出されず	—							
測定項目	ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/L	0.003以下	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	—							
	トリクロロエチレン		mg/L	0.1以下	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—							
	テトラクロロエチレン		mg/L	0.1以下	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—							
	ジクロロメタン		mg/L	0.2以下	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	—							
測定項目	四塩化炭素		mg/L	0.02以下	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	—							
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.04以下	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	—	0.004未満	—							
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	1以下	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—							
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.4以下	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	—	0.04未満	0.04未満	—	0.04未満	—							
測定項目	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	3以下	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	—	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—							
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.06以下	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	—	0.006未満	—							
	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	0.02以下	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	—							
	1, 4-ジオキサン		mg/L	0.5以下	0.05未満	—	0.05未満	—	0.05未満	—	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	—							
測定項目	チウラム		mg/L	0.06以下	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	—	0.006未満	0.006未満	—	0.006未満	—							
	シマジン		mg/L	0.03以下	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	—							
	チオベンカルブ		mg/L	0.2以下	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	—	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	—							
	ベンゼン		mg/L	0.1以下	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—							
測定項目	セレン及びその化合物		mg/L	0.1以下	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	—	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—							
	ほう素及びその化合物		mg/L	230以下	0.1未満	—	0.2	—	0.3	—	0.2	0.4	—	0.2	—							
	ふっ素及びその化合物		mg/L	15以下	0.1	—	0.1	—	0.1	—	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—							
	フタル酸、フタル酸の化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/L	—	6	—	3	—	3	—	3	7	—	8	—							
備考	塩化物イオン		mg/L	—	48	—	90	—	78	—	60	57	—	47	—							
	電気伝導率		mS/m	—	37	—	55	—	53	—	42	43	—	27	—							
	ダイオキシン類		pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
	報 告 日				4月22日	5月1日	5月28日	6月10日	6月24日	7月7日	7月15日	7月22日	8月5日	8月25日	9月3日							