浸出水処理水水質測定結果(令和8年度)

	項目		単位	基準値	4月2日	4月16日	5月8日	5月21日	6月4日	6月18日	6月25日	7月2日	7月16日	8月5日	8月20日	9月3日	9月24日	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
観測項目	天候		−	−	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴											
	採取時刻		時:分	−	10:12	9:57	10:01	9:59	9:50	10:00	10:15	9:10	9:35	9:30	10:00	9:50	9:55											
	気温		℃	−	12.0	13.0	18.5	22.5	17.5	24.0	17.5	21.2	28.0	28.3	27.5	26.3	20.2											
	水温		℃	45未満	10.8	11.2	16.8	17.6	21.1	21.9	22.5	21.1	23.0	25.0	25.0	25.6	24.2											
測定項目	水素イオン濃度		−	5を超え9未満	7.1	8.1	8.0	7.8	8.1	8.1	8.1	8.0	7.1	7.0/22.8	7.4/25.1	7.5/22.7	7.8/24.6											
	生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	600未満	3.4	0.5未満	0.5未満	1.8	0.5未満	0.9	0.5未満	0.6	4.7	1.2	0.5	4.3	1.8											
	化学的酸素要求量(COD)		mg/L	−	4.7	1.1	0.9	2.6	1.6	2.8	2.1	3.2	7.7	7.5	5.0	5.3	2.9											
	浮遊物質量(SS)		mg/L	600未満	3	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	3	2未満	2未満	2未満	2未満											
	n-ヘキサン抽出物質含有量		mg/L	鉱 5以下 動植 30以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満											
	窒素含有量		mg/L	240未満	8.9	4.7	3.7	6.9	3.6	4.4	3.6	7.6	10	9.2	7.6	7.5	5.9											
	燐含有量		mg/L	32未満	0.74	0.14	0.05未満	0.32	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.87	1.2	0.42	0.56	0.07											
	沃素消費量		mg/L	220未満	1	1	1	2	2	1	1	2	1	3	1	1未満	2											
	大腸菌数		CFU/mL	−	0	−	0	−	0	−	0	0	−	0	−	0	−											
	フェノール類		mg/L	5以下	0.2未満	−	0.2未満	−	0.2未満	−	0.2未満	0.2未満	−	0.2未満	−	0.2未満	−											
	銅及びその化合物		mg/L	3以下	0.01	−	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	0.01未満	−	0.02	−	0.01未満	−											
	亜鉛及びその化合物		mg/L	2以下	0.02	−	0.01未満	−	0.01未満	−	0.02	0.02	−	0.04	−	0.02	−											
	鉄及びその化合物(溶解性)		mg/L	10以下	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	−											
	マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/L	10以下	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	−											
	クロム及びその化合物		mg/L	2以下	0.2未満	−	0.2未満	−	0.2未満	−	0.2未満	0.2未満	−	0.2未満	−	0.2未満	−											
	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.03以下	0.003未満	−	0.003未満	−	0.003未満	−	0.003未満	0.003未満	−	0.003未満	−	0.003未満	−											
	シアン化合物		mg/L	1以下	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	−											
	有機燐化合物		mg/L	1以下	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	−											
	鉛及びその化合物	月平均値	mg/L	0.1以下	0.01未満		0.01未満		0.01未満			0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	−											
		最小・最大			0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満																	
	六価クロム化合物		mg/L	0.2以下	0.04未満	−	0.04未満	−	0.04未満	−	0.04未満	0.04未満	−	0.04未満	−	0.04未満	-											
	砒素及びその化合物		mg/L	0.1以下	0.005未満	−	0.005未満	−	0.005未満	−	0.005未満	0.005未満	−	0.005未満	−	0.005未満	-											
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/L	0.005以下	0.0005未満	−	0.0005未満	−	0.0005未満	−	0.0005未満	0.0005未満	−	0.0005未満	−	0.0005未満	-											
	アルキル水銀化合物		mg/L	検出されないこと	検出されず	−	検出されず	−	検出されず	−	検出されず	検出されず	−	検出されず	−	検出されず	-											
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/L	0.003以下	0.0005未満	−	0.0005未満	−	0.0005未満	−	0.0005未満	0.0005未満	−	0.0005未満	−	0.0005未満	-											
	トリクロロエチレン		mg/L	0.1以下	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	-											
	テトラクロロエチレン		mg/L	0.1以下	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	-											
	ジクロロメタン		mg/L	0.2以下	0.02未満	−	0.02未満	−	0.02未満	−	0.02未満	0.02未満	−	0.02未満	−	0.02未満	-											
	四塩化炭素		mg/L	0.02以下	0.002未満	−	0.002未満	−	0.002未満	−	0.002未満	0.002未満	−	0.002未満	−	0.002未満	-											
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.04以下	0.004未満	−	0.004未満	−	0.004未満	−	0.004未満	0.004未満	−	0.004未満	−	0.004未満	-											
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	1以下	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	-											
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.4以下	0.04未満	−	0.04未満	−	0.04未満	−	0.04未満	0.04未満	−	0.04未満	−	0.04未満	-											
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	3以下	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1未満	-											
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.06以下	0.006未満	−	0.006未満	−	0.006未満	−	0.006未満	0.006未満	−	0.006未満	−	0.006未満	-											
	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	0.02以下	0.002未満	−	0.002未満	−	0.002未満	−	0.002未満	0.002未満	−	0.002未満	−	0.002未満	-											
	1, 4-ジオキサン		mg/L	0.5以下	0.05未満	−	0.05未満	−	0.05未満	−	0.05未満	0.05未満	−	0.05未満	−	0.05未満	-											
	チウラム		mg/L	0.06以下	0.006未満	−	0.006未満	−	0.006未満	−	0.006未満	0.006未満	−	0.006未満	−	0.006未満	-											
	シマジン		mg/L	0.03以下	0.003未満	−	0.003未満	−	0.003未満	−	0.003未満	0.003未満	−	0.003未満	−	0.003未満	-											
	チオベンカルブ		mg/L	0.2以下	0.02未満	−	0.02未満	−	0.02未満	−	0.02未満	0.02未満	−	0.02未満	−	0.02未満	-											
	ベンゼン		mg/L	0.1以下	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	-											
	セレン及びその化合物		mg/L	0.1以下	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	0.01未満	−	0.01未満	−	0.01未満	-											
	ほう素及びその化合物		mg/L	230以下	0.1未満	−	0.2	−	0.3	−	0.2	0.4	−	0.2	−	0.3	-											
	ふっ素及びその化合物		mg/L	15以下	0.1	−	0.1	−	0.1	−	0.1未満	0.1未満	−	0.1未満	−	0.1	-											
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		mg/L	−	6	−	3	−	3	−	3	7	−	8	−	5	-											
	塩化物イオン		mg/L	−	48	−	90	−	78	−	60	57	−	47	−	58	-											
	電気伝導率		mS/m	−	37	−	55	−	53	−	42	43	−	27	−	42	-											
	ダイオキシン類		pg-TEQ/L	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	-											
報告日					4月22日	5月1日	5月28日	6月10日	6月24日	7月7日	7月15日	7月22日	8月5日	8月25日	9月3日	9月18日	10月7日											
備考																												