

浸出水処理水水質測定結果(令和8年度)

観測項目	項目		単位	基準値	4月2日	4月16日	5月8日	5月21日	6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月			
	天候		—	—	晴	晴	晴	雨																						
	採取時刻		時:分	—	10:12	9:57	10:01	9:59																						
	気温		℃	—	12.0	13.0	18.5	22.5																						
測定項目	水温		℃	45未満	10.8	11.2	16.8	17.6																						
	水素イオン濃度		—	5を超え9未満	7.1	8.1	8.0	7.8																						
	生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/L	600未満	3.4	0.5未満	0.5未満	1.8																						
	化学的酸素要求量(COD)		mg/L	—	4.7	1.1	0.9	2.6																						
	浮遊物質量(SS)		mg/L	600未満	3	2未満	2未満	1																						
	n-ヘキサン抽出物質含有量		mg/L	鉱 5以下 動植 30以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満																						
	窒素含有量		mg/L	240未満	8.9	4.7	3.7	6.9																						
	磷含有量		mg/L	32未満	0.74	0.14	0.05未満	0.32																						
	汚素消費量		mg/L	220未満	1	1	1	2																						
	大腸菌数		CFU/mL	—	0	—	0	—																						
	フェノール類		mg/L	5以下	0.2未満	—	0.2未満	—																						
	銅及びその化合物		mg/L	3以下	0.01	—	0.01未満	—																						
	亜鉛及びその化合物		mg/L	2以下	0.02	—	0.01未満	—																						
	鉄及びその化合物(溶解性)		mg/L	10以下	0.1未満	—	0.1未満	—																						
	マンガン及びその化合物(溶解性)		mg/L	10以下	0.1未満	—	0.1未満	—																						
	クロム及びその化合物		mg/L	2以下	0.2未満	—	0.2未満	—																						
	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.03以下	0.003未満	—	0.003未満	—																						
	シアン化合物		mg/L	1以下	0.1未満	—	0.1未満	—																						
	有機燐化合物		mg/L	1以下	0.1未満	—	0.1未満	—																						
	測定項目	鉛及びその化合物		月平均値 最小・最大	mg/L	0.1以下	0.01未満		0.01未満																					
							0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満																				
		六価クロム化合物		mg/L	0.2以下	0.04未満	—	0.04未満	—																					
		砒素及びその化合物		mg/L	0.1以下	0.005未満	—	0.005未満	—																					
		水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/L	0.005以下	0.0005未満	—	0.0005未満	—																					
		アルキル水銀化合物		mg/L	検出されないこと	検出されず	—	検出されず	—																					
		ポリ塩化ビフェニル(PCB)		mg/L	0.003以下	0.0005未満	—	0.0005未満	—																					
		トリクロロエチレン		mg/L	0.1以下	0.01未満	—	0.01未満	—																					
		テトラクロロエチレン		mg/L	0.1以下	0.01未満	—	0.01未満	—																					
		ジクロロメタン		mg/L	0.2以下	0.02未満	—	0.02未満	—																					
		四塩化炭素		mg/L	0.02以下	0.002未満	—	0.002未満	—																					
		1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.04以下	0.004未満	—	0.004未満	—																					
		1,1-ジクロロエチレン		mg/L	1以下	0.1未満	—	0.1未満	—																					
		シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.4以下	0.04未満	—	0.04未満	—																					
		1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	3以下	0.1未満	—	0.1未満	—																					
		1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.06以下	0.006未満	—	0.006未満	—																					
		1,3-ジクロロプロペン		mg/L	0.02以下	0.002未満	—	0.002未満	—																					
		1, 4-ジオキサン		mg/L	0.5以下	0.05未満	—	0.05未満	—																					
		チウラム		mg/L	0.06以下	0.006未満	—	0.006未満	—																					
		シマジン		mg/L	0.03以下	0.003未満	—	0.003未満	—																					
		チオベンカルブ		mg/L	0.2以下	0.02未満	—	0.02未満	—																					
ベンゼン		mg/L	0.1以下	0.01未満	—	0.01未満	—																							
セレン及びその化合物		mg/L	0.1以下	0.01未満	—	0.01未満	—																							
ほう素及びその化合物		mg/L	230以下	0.1未満	—	0.2	—																							
ふっ素及びその化合物		mg/L	15以下	0.1	—	0.1	—																							
フッ素、アミン、アミンの化合物、亜硫酸化合物及び硫酸化合物		mg/L	—	6	—	3	—																							
塩化物イオン		mg/L	—	48	—	90	—																							
電気伝導率		mS/m	—	37	—	55	—																							
ダイオキシン類		pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—																							
報 告 日					4月22日	5月1日	5月28日	6月10日																						
備考																														