

## 観測井 No.1 水質測定結果(令和8年度)

| 項目      |                   | 単位   | 基準値      | 4月22日 | 5月13日    | 6月10日 | 7月15日 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|-------------------|------|----------|-------|----------|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 観測項目    | 天候                | —    | —        | 曇     | 晴        | 晴     | 曇     |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 採取時刻              | 時:分  | —        | 10:00 | 9:45     | 9:45  | 10:10 |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 気温                | ℃    | —        | 14.6  | 19.9     | 21.2  | 29.2  |    |    |     |     |     |    |    |    |
|         | 水温                | ℃    | —        | 15.6  | 16.0     | 15.7  | 17.3  |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 計量項目    | 水素イオン濃度/pH(測定時温度) | —    | —        | —     | 6.6(18℃) | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 生物化学的酸素要求量(BOD)   | mg/L | —        | —     | 0.5未満    | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 浮遊物質質量(SS)        | mg/L | —        | —     | 1未満      | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | n-ヘキサン抽出物質        | mg/L | —        | —     | 0.5未満    | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | フェノール類            | mg/L | —        | —     | 0.2未満    | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 銅                 | mg/L | —        | —     | 0.005未満  | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 亜鉛                | mg/L | —        | —     | 0.001    | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 溶解性鉄              | mg/L | —        | —     | 0.1未満    | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 溶解性マンガン           | mg/L | —        | —     | 0.1未満    | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 全クロム              | mg/L | —        | —     | 0.2未満    | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | カドミウム             | mg/L | 0.003    | —     | 0.0003未満 | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 全シアン              | mg/L | 検出されないこと | —     | 検出されず    | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 鉛                 | mg/L | 0.01     | —     | 0.005未満  | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 六価クロム             | mg/L | 0.02     | —     | 0.01未満   | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 砒素                | mg/L | 0.01     | —     | 0.005未満  | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 総水銀               | mg/L | 0.0005   | —     | 0.0005未満 | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | アルキル水銀            | mg/L | 検出されないこと | —     | 検出されず    | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | ポリ塩化ビフェニル(PCB)    | mg/L | 検出されないこと | —     | 検出されず    | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01     | —     | 0.001未満  | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01     | —     | 0.0005未満 | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02     | —     | 0.002未満  | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002    | —     | 0.0002未満 | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | クロロエチレン           | mg/L | 0.002    | —     | 0.0002未満 | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 1,2-ジクロロエタン       | mg/L | 0.004    | —     | 0.0004未満 | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.1      | —     | 0.002未満  | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04     | —     | 0.004未満  | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L | 1        | —     | 0.0005未満 | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/L | 0.006    | —     | 0.0006未満 | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 1,3-ジクロロプロペン      | mg/L | 0.002    | —     | 0.0002未満 | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | チウラム              | mg/L | 0.006    | —     | 0.0006未満 | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | シマジン              | mg/L | 0.003    | —     | 0.0003未満 | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | チオベンカルブ           | mg/L | 0.02     | —     | 0.002未満  | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | ベンゼン              | mg/L | 0.01     | —     | 0.001未満  | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | セレン               | mg/L | 0.01     | —     | 0.002未満  | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | ほう素               | mg/L | —        | —     | 0.01未満   | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | ふっ素               | mg/L | —        | —     | 0.08未満   | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素     | mg/L | —        | —     | 0.84     | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05     | —     | 0.005未満  | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 全窒素               | mg/L | —        | —     | 0.85     | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
|         | 全りん               | mg/L | —        | —     | 0.011    | —     | —     |    | —  | —   |     | —   | —  |    | —  |
| 塩化物イオン  | mg/L              | —    | 4.8      | 4.0   | 5.0      | 6.1   |       |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 電気伝導率   | mS/m              | —    | 11       | 12    | 12       | 11    |       |    |    |     |     |     |    |    |    |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L          | 1    | —        | —     | —        | —     |       | —  | —  | —   | —   | —   | —  | —  | —  |
| 報 告 日   |                   |      |          | 4月30日 | 5月26日    | 6月18日 | 7月24日 |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 備考      |                   |      |          |       |          |       |       |    |    |     |     |     |    |    |    |