玖谷埋立地水質検査業務(令和8年度)
浸 出 水 水 質 測 定 結 果

	項目	単位	定量下限	基準値	R8.4.16	R8.4.30	R8.5.15	R8.5.29	R8.6.8	R8.6.24
観測項目	天候	－	－	－	晴	雨	晴	曇	雨	雨
	採取時刻	時:分	－	－	10:05	9:45	9:00	9:10	10:05	9:20
	気温	℃	－	－	17.7	14.1	20.5	29.0	20.5	19.7
	水温	℃	－	45未満	17.1	17.0	23.6	22.0	21.8	20.8
計量項目	水素イオン濃度/pH(測定時温度)	－	－	5を超え9未満	8.8(19℃)	8.3(18℃)	8.0(20℃)	8.1(17℃)	7.9(20℃)	8.3(20℃)
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	600未満	16	2.3	4.6	6.1	8.1	8.6
	浮遊物質量(SS)	mg/L	1	600未満	22	22	11	20	10	20
	n-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5	35以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	窒素含有量	mg/L	0.5	240未満	34	37	36	38	31	36
	燐含有量	mg/L	0.05	32未満	0.13	0.12	0.09	0.13	0.09	0.13
	沃素消費量	mg/L	0.5	220未満	14	3.9	3.8	4.0	0.8	7.0
	フェノール類	mg/L	0.2	5以下	ND	－	ND	－	ND	－
	銅及びその化合物	mg/L	0.01	3以下	0.02	－	ND	－	ND	－
	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	2以下	0.01	－	ND	－	ND	－
	鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	0.1	10以下	0.4	－	0.1	－	0.2	－
	マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	0.1	10以下	1.1	－	2.1	－	1.9	－
	クロム及びその化合物	mg/L	0.2	2以下	ND	－	ND	－	ND	－
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.03以下	ND	－	ND	－	ND	－
	シアン化合物	mg/L	0.1	1以下	ND	－	ND	－	ND	－
	有機燐化合物	mg/L	0.1	1以下	ND	－	ND	－	ND	－
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.1以下	ND	－	ND	－	ND	－
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.2以下	ND	－	ND	－	ND	－
	砒素及びその化合物	mg/L	0.005	0.1以下	0.012	－	0.016	－	0.013	－
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005	0.005以下	ND	－	ND	－	ND	－
	アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	検出されないこと	ND	－	ND	－	ND	－
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005	0.003以下	ND	－	ND	－	ND	－
	トリクロロエチレン	mg/L	0.002	0.1以下	ND	－	ND	－	ND	－
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	0.1以下	ND	－	ND	－	ND	－
	ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.2以下	ND	－	ND	－	ND	－
	四塩化炭素	mg/L	0.0002	0.02以下	ND	－	ND	－	ND	－
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	0.04以下	ND	－	ND	－	ND	－
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	1以下	ND	－	ND	－	ND	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	0.4以下	ND	－	ND	－	ND	－
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	3以下	ND	－	ND	－	ND	－
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	0.06以下	ND	－	ND	－	ND	－
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	0.02以下	ND	－	ND	－	ND	－
	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.5以下	ND	－	ND	－	ND	－
	チウラム	mg/L	0.006	0.06以下	ND	－	ND	－	ND	－
	シマジン	mg/L	0.003	0.03以下	ND	－	ND	－	ND	－
	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.2以下	ND	－	ND	－	ND	－
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.1以下	ND	－	ND	－	ND	－
	セレン及びその化合物	mg/L	0.002	0.1以下	ND	－	ND	－	ND	－
	ほう素及びその化合物	mg/L	0.1	230以下	0.7	－	0.9	－	0.4	－
	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	15以下	0.3	－	0.2	－	0.2	－
	塩化物イオン	mg/L	0.5	－	1800	－	240	－	160	－
	電気伝導率	mS/m	－	－	660	－	160	－	130	－
備考	・NDとは定量下限を下回ること。									