浸 出 水 水 質 測 定 結 果(令和8年度)

	項目	単位	基準値	4月16日	4月30日	5月15日	5月29日	6月8日	6月24日	7月17日	7月27日	8月5日	8月19日	9月7日	9月25日	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
観測項目	天候	－	－	晴	雨	晴	曇	雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇												
	採取時刻	時:分	－	10:05	9:45	9:00	9:10	10:05	9:20	9:38	9:40	9:50	10:40	9:46	8:30												
	気温	℃	－	17.7	14.1	20.5	29.0	20.5	19.7	32.2	33.4	32.3	33.0	24.5	23.7												
	水温	℃	45未満	17.1	17.0	23.6	22.0	21.8	20.8	24.5	25.8	24.5	26.8	23.6	22.0												
計量項目	水素イオン濃度/pH(測定時温度)	－	5を超え9未満	8.8(19℃)	8.3(18℃)	8.0(20℃)	8.1(17℃)	7.9(20℃)	8.3(20℃)	8.0(23℃)	7.8(23℃)	7.8(24℃)	7.9(24℃)	8.0(23℃)	7.9(20℃)												
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	600未満	16	2.3	4.6	6.1	8.1	8.6	11	5.8	8.0	4.3	9.2	8.3												
	浮遊物質量(SS)	mg/L	600未満	22	22	11	20	10	20	17	19	11	7	10	9												
	n-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	鉱 5以下 動植 30以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満												
	窒素含有量	mg/L	240未満	34	37	36	38	31	36	46	44	52	48	48	47												
	燐含有量	mg/L	32未満	0.13	0.12	0.09	0.13	0.09	0.13	0.10	0.12	0.12	0.08	0.10	0.10												
	沃素消費量	mg/L	220未満	14	3.9	3.8	4.0	0.8	7.0	8.3	7.5	3.4	2.3	2.5	3.0												
	フェノール類	mg/L	5以下	0.2未満	－	0.2未満	－	0.2未満	－	0.2未満	－	0.2未満	－	0.2未満	－												
	銅及びその化合物	mg/L	3以下	0.02	－	0.01未満	－	0.01未満	－	0.01未満	－	0.01未満	－	0.01未満	－												
	亜鉛及びその化合物	mg/L	2以下	0.01	－	0.01未満	－	0.01未満	－	0.01未満	－	0.01未満	－	0.01未満	－												
	鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	10以下	0.4	－	0.1	－	0.2	－	0.4	－	0.1未満	－	0.1	－												
	マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	10以下	1.1	－	2.1	－	1.9	－	2.0	－	2.2	－	1.5	－												
	クロム及びその化合物	mg/L	2以下	0.2未満	－	0.2未満	－	0.2未満	－	0.2未満	－	0.2未満	－	0.2未満	－												
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003未満	－	0.003未満	－	0.003未満	－	0.003未満	－	0.003未満	－	0.003未満	－												
	シアン化合物	mg/L	1以下	0.1未満	－	0.1未満	－	0.1未満	－	0.1未満	－	0.1未満	－	0.1未満	－												
	有機燐化合物	mg/L	1以下	0.1未満	－	0.1未満	－	0.1未満	－	0.1未満	－	0.1未満	－	0.1未満	－												
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満	－	0.01未満	－	0.01未満	－	0.01未満	－	0.01未満	－	0.01未満	－												
	六価クロム化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	－	0.02未満	－	0.02未満	－	0.02未満	－	0.02未満	－	0.02未満	－												
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.012	－	0.016	－	0.013	－	0.011	－	0.024	－	0.014	－												
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－												
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－												
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003以下	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－												
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－												
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－												
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－												
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.0002未満	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.0004未満	－	0.0004未満	－	0.0004未満	－	0.0004未満	－	0.0004未満	－	0.0004未満	－												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.004未満	－	0.004未満	－	0.004未満	－	0.004未満	－	0.004未満	－	0.004未満	－												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.0006未満	－	0.0006未満	－	0.0006未満	－	0.0006未満	－	0.0006未満	－	0.0006未満	－												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.0002未満	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－												
	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.05未満	－	0.05未満	－	0.05未満	－	0.05未満	－	0.05未満	－	0.05未満	－												
	チウラム	mg/L	0.06以下	0.006未満	－	0.006未満	－	0.006未満	－	0.006未満	－	0.006未満	－	0.006未満	－												
	シマジン	mg/L	0.03以下	0.003未満	－	0.003未満	－	0.003未満	－	0.003未満	－	0.003未満	－	0.003未満	－												
	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.02未満	－	0.02未満	－	0.02未満	－	0.02未満	－	0.02未満	－	0.02未満	－												
	ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.001未満	－	0.001未満	－	0.001未満	－	0.001未満	－	0.001未満	－	0.001未満	－												
	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－												
	ほう素及びその化合物	mg/L	230以下	0.7	－	0.9	－	0.4	－	0.9	－	1.2	－	1.2	－												
	ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	0.3	－	0.2	－	0.2	－	0.2	－	0.2	－	0.2	－												
	塩化物イオン	mg/L	－	1800	－	240	－	160	－	650	－	140	－	200	－												
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
報告日				4月30日	5月12日	5月29日	6月8日	6月22日	7月8日	7月30日	8月10日	8月18日	9月3日	9月18日	10月7日												
備考																											