

浸出水水質測定結果(令和8年度)

観測項目	項目	単位	基準値	4月16日	4月30日	5月15日	5月29日	6月8日	6月24日	7月17日	7月27日	8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	天候	—	—	晴	雨	晴	曇	雨	雨	晴	晴																
	採取時刻	時：分	—	10:05	9:45	9:00	9:10	10:05	9:20	9:38	9:40																
	気温	℃	—	17.7	14.1	20.5	29.0	20.5	19.7	32.2	33.4																
	水温	℃	45未満	17.1	17.0	23.6	22.0	21.8	20.8	24.5	25.8																
	水素イオン濃度/pH(測定時温度)	—	5を超え9未満	8.8(19℃)	8.3(18℃)	8.0(20℃)	8.1(17℃)	7.9(20℃)	8.3(20℃)	8.0(23℃)	7.8(23℃)																
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	600未満	16	2.3	4.6	6.1	8.1	8.6	11	6																
	浮遊物質質量(SS)	mg/L	600未満	22	22	11	20	10	20	17	19																
	n-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	鉱 5以下 動植 30以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満																
	窒素含有量	mg/L	240未満	34	37	36	38	31	36	46	44																
	磷含有量	mg/L	32未満	0.13	0.12	0.09	0.13	0.09	0.13	0.10	0.12																
	沃素消費量	mg/L	220未満	14	3.9	3.8	4.0	0.8	7.0	8.3	7.5																
	フェノール類	mg/L	5以下	0.2未満	-	0.2未満	-	0.2未満	-	0.2未満	-																
	銅及びその化合物	mg/L	3以下	0.02	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-																
	亜鉛及びその化合物	mg/L	2以下	0.01	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-																
	鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	10以下	0.4	-	0.1	-	0.2	-	0.4	-																
	マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	10以下	1.1	-	2.1	-	1.9	-	2.0	-																
	クロム及びその化合物	mg/L	2以下	0.2未満	-	0.2未満	-	0.2未満	-	0.2未満	-																
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	0.003未満	-	0.003未満	-	0.003未満	-	0.003未満	-																
	シアン化合物	mg/L	1以下	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-																
	有機燐化合物	mg/L	1以下	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-																
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-																
	六価クロム化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	-	0.02未満	-	0.02未満	-	0.02未満	-																
	砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.012	-	0.016	-	0.013	-	0.011	-																
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-																
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-	</															