

令和8年 6月 1日

入札参加者各位

設計図書等に対する質疑回答書

環境局環境施設部

工 事 名	玖谷埋立地最終覆土整備その他工事	
	質 疑	回 答
1 第 0009 号 明細書 5 行目 角フリューム KF250 の材料単価について、見積単価一覧表 4 行目の角フリューム 250 L=2,000 7,790 円／本で見積れば良いですか。		1 角フリューム KF250 の材料単価は、見積単価一覧表に記載のとおり、7,790 円／本を見込んでいます。
2 1号集水桝、2号集水桝、3号集水桝に関しまして、蓋版に GC 蓋 (GC-B500-L500) を採用されているようですが、蓋版の枚数が1箇所当たり1枚になっております。GC 蓋 (GC-B500-L500) の場合、1枚当たりの寸法が 630×310×100 となっており、桝穴口 500×500 には2枚必要かと思えます。今回採用になっております GC 蓋の単価は2枚分で計上されておられますか。		2 1号集水桝、2号集水桝、3号集水桝において、蓋版を2枚計上すべきところを、1枚しか計上していませんでした。 なお、入札を一旦停止し、修正後、再開します。入札の手続きの再開については、ホームページでお知らせします。