

### 積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2026100028002
- 2 工事名 玖谷埋立地最終覆土整備その他工事
- 3 開札日 令和8年6月10日  
(再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日)

申立内容	回 答
第0017号明細書 防護柵工 第SA4010号 特殊代価表「フェンス」の単価8,670円/mは Z-GS6と思われませんが、図面(22)の備考欄 に「2.金網は3.2*56とし、亜鉛メッキ(400g/ m <sup>2</sup> )する」とあります。亜鉛メッキ鉄線の JISG3547では亜鉛付着量400以上は「GS-7」 と思われます。単価9,110円/mではないです か。	フェンスの単価は誤りでした。正しい単価 は9,110円/mです。

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。 しかしながら、入札の公正性については、総合評価の結果を踏まえて判断しますので、当 面当該入札を続行します。