

質問回答書（１）

番号	資料名・項等	質問の内容	回 答
1	募集要項 P9 7、(3)、ア、①	「ただし、施工企業が設計業務を行う場合における当該設計業務に係る登録種目にあっては、この限りではない。」とありますが、①および②、③、④の実績がない場合でも設計企業として認められるのでしょうか。 施工企業が設計企業となる場合の条件をご教示お願いいたします。	施工企業が設計業務を担う場合、①の当該設計業務に係る登録種目の登録のみを免除することとしています。 このため、施工企業が建築物の設計業務を担う場合は、②の要件を満たす必要があります。 また、③及び④の実績に関する要件については、提案参加 JV の設計業務を担ういずれかの企業が有する必要があります。
2	募集要項 P10 7、(4)、イ、①	管理技術者及び照査技術者の資格要件として、「登録ランドスケープアーキテクト（RLA）」も国土交通省の「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程（改正、平成 27 年 10 月 16 日 国土交通省告示第 1063 号）」に基づく、技術者資格登録簿に登録（第 2 回登録：平成 28 年 2 月 24 日）で認められていますが、本事業では資格要件として認められるのでしょうか。	本事業においては、資格要件として認めていません。
3	要求水準書 P26 2、(5)、ア	当公園の建築物は全て 1 敷地でしょうか。 本事業で整備する建築物の申請も増築扱いとなるのでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	要求水準書 P26 2、(5)、ア	最新の計画通知の「検査済証」貸与可能と考えてよろしいでしょうか。	新築時から最新の計画通知の申請履歴（検査済証番号、検査済証交付日を含む）を整理した資料を貸与予定です。
5	要求水準書 P27 3、(2)	【別紙 6 設計成果物の内容】に撤去設計は含まれておりませんので、設計期間と並行して撤去工事を実施しても問題ないでしょうか。	撤去設計は、土木及び建築の設計業務と合わせて実施するものと考えているため個別に記載していません。 このため、設計完了後に工事に着手いただくこととなります。
6	要求水準書 P27 3、(3)、ウ	工事着工開始可能日はあるでしょうか。 例えば令和〇年〇月以前は工事着工不可。	設計業務完了後であれば、工事着手に関して特段の指定はありませんが、各種大会等で園内の競技施設等の利用が見込まれることから、事前に広島広域公園の指定管理者と協議を行っていただく必要があります。
7	要求水準書 P27 3、(3)、ウ	工事着工開始時に計画地全域を仮囲いする施工計画としていいでしょうか。 利用者動線など確保、留意する箇所がありましたらご教示お願いいたします。	整備予定地は、陸上競技場からアストラムライン広域公園前駅方面への主動線上に位置するため、各種大会等開催時における利用者動線を考慮し、仮設計画を行っていただく必要があります。

8	要求水準書 P27 3、(3)、シ	石綿含有建材を想定されている 施設、部材をご教示お願いいたし ます。	本事業において、解体を予定す る入口広場の既設トイレ及び壁泉 機械室について、石綿含有調査を 想定しており、部材については、 同調査の中で、受注者において建 築物石綿含有建材調査者と協議の 上、分析が必要な部材を選定して いただくことを想定しています。
---	----------------------	--	---