

質問回答書（３）

番号	資料名・項等	質問の内容	回 答
1	募集要項 P17 16、(1)	プレゼンテーションに参加できる人数は、参加資格保有者に所属する者で、7名以内との記載がございますが、例えば8名（構成企業1社につき各2名、但し各企業人数の割合は最大人数の中で調整可能）にさせていただくなど、参加人数上限の変更を認めていただくことは可能でしょうか。	プレゼンテーションに参加できる人数は変更しません。 プレゼンテーションに参加できる人数については、募集要項に記載のとおり7名以内とします。
2	募集要項 P17 16、(1)	プレゼンテーションに参加できる人数は、参加資格保有者に所属する者で、7名以内との記載がございますが、遊具メーカーの担当者の同席を認めていただくことは可能でしょうか。	プレゼンテーションに参加できる者は、参加資格保有者に所属する者及び遊具メーカーの担当者とします。 なお、遊具メーカーの担当者は1名以内とし、プレゼンテーションに参加できる人数7名の内数とします。
3	募集要項 P17 16、(2)、ウ	パワーポイント内で説明箇所を赤く光らせたりするのは可能でしょうか。	パワーポイントのアニメーション機能等の使用により、審査員の視認性が低下しない範囲において、説明箇所を発光させることは可能とします。 その他、プレゼンテーションにおいて、指示棒や発光指示具が必要な場合は、参加資格保有者が準備するものとします。
4	募集要項 P17 16、(2)、ウ	プロジェクターとの接続ケーブルはHDMIケーブルでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	募集要項 P15 15、(2)、イ 及び 募集要項 P16 15、(2)、キ	技術提案書様式17や提案概要書様式20のA3版横で大枠のサイズを拡大変更しても良いでしょうか。（枠周辺の空気が大きく記載面が手狭なため）	「大枠のサイズを拡大変更」とは、余白部分の縮小と理解しますが、この場合、大枠のサイズ変更は可能とします。
6	要求水準書 P12 第3章、3、(2) 及び 要求水準書 P13 第3章、3、(3)	念のための確認ですが、トイレの要求水準以上の仕様を提案するのはよろしいでしょうか。	トイレに限らず全ての施設において、要求水準以上の提案としていただいて構いません。
7	要求水準書 P13 第3章、3、(2)、イ 及び 要求水準書 P14 第3章、3、(3)、イ	男性用トイレ内に掃除用具入れ・掃除用流しの記載がありますが、共用部に設置してもよろしいでしょうか。	掃除用具入れ・掃除用流しについては、共用部への設置も可とします。
8	要求水準書 P14 第3章、3、(4)	イベントステージの電源ボックスはどの程度の電気容量を見込んでいますか。	参加資格保有者の提案に委ねます。

9	要求水準書 P12 第3章、3、(2) 及び 要求水準書 P13 第3章、3、(4)	機能や動線等は確保した上で、 例えば公衆用トイレ①とステージ を一棟としてもよいでしょうか。	参加資格保有者の提案に委ねま す。
10	要求水準書 P6 第2章、3、(3)	計画地周辺で過去に実施された 地質調査の貸与は可能でしょう か。(既存トイレ棟、壁泉設置時な ど)	当初整備時に実施した地質調査 報告書は、担当部局で閲覧可能と します。 また、契約後においては、報告 書の貸与は可能です。
11	要求水準書 P6 第2章、4	現地で発生した石材について、 再資源化の観点より、市内別工事 で受け入れ、もしくは市内公園施 設の将来的な流用を想定して、当 公園内に仮置きしておくことは可 能でしょうか。	現時点では、石材を別工事へ流 用する計画もなく、公園内に仮置 きすることもできません。 このため提案時点においては、 本事業で再利用する石材を除き、 リサイクルプラントへの搬出を見 込むものとし、契約後の協議にお いて対応することとします。
12	要求水準書 P8 第3章、1、(3)、ア	現地で発生した残土について、 再資源化の観点より、市内別工事 で受け入れ可能な調整は可能でし ょうか。	数量及び搬出時期等が不明なた め、現時点では別工事との調整を 行うことができません。 このため提案時点においては、 本事業で再利用する残土を除き、 特記仕様書に記載する再資源化施 設への搬出を見込むものとし、契 約後の協議において対応すること とします。
13	質問回答書(1) 5	設計完了後の工事着工という回 答でしたが、先行して撤去設計が 完了しましたら、先行工事として 着工を認めていただけるでしょう か。	質問回答書(1)の5及び6のとおり です。