

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2026100111001
- 2 工事名 主要地方道広島中島線（五月ヶ丘団地入口交差点）交差点改良工事（8-1）
- 3 開札日 令和8年 6月26日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
<ul style="list-style-type: none">・第0005号 明細書 について プレキャスト擁壁設置H=1800, L=2000の材料単価103000円/個は物価本であれば99600円/個ではないか？・第0005号 明細書 について プレキャスト擁壁設置H=2500, L=2000の材料単価176000円/個は物価本であれば160000円/個ではないか？	プレキャスト擁壁は、広島市開発技術基準に基づき大地震対応型を使用しているため、誤りはありません。
<ul style="list-style-type: none">・第0005号明細書 擁壁工 プレキャスト擁壁 H=1800, L=2000の擁壁単価が103,000円/個になっているが、H=1750, L=2000の単価であり、コンクリート擁壁（L型擁壁）国土交通大臣認定品の99,600円/個が正しいのではないか。・第0005号明細書 擁壁工 プレキャスト擁壁 H=2500, L=2000の擁壁単価が176,000円/個になっているが、広島市コンクリート擁壁H=2500, L=2000の160,000円/個が正しいのではないか。	

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りはありませんでした。このため、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。