



キュービクル参考図 図中記入方法は参考とする。

キュービクル製作仕様	
造 材	L-50X50XL1
屋根板	SUS 304 2.0t
函 板	2.3t 鋼板
底 板	2.3t 鋼板
内 設 板	3.2t 鋼板
底 座	2.3t 鋼板
ベース及び レベル忠バース	C100X50X5t 差筋メッキ
配 手	L型鋼付 高5.0
装 置	メラミン化粧
付 属 品	フック棒 1.0m 1本 高彩色 1枚 点検用工具 1式 LBS用子備はず 100% その他はず 100%

キュービクルの仕様は、「電気設備工事共通仕様書」(建設大臣官房官庁営繕部監修、平成5年度版)の「キュービクル式配電盤」に準ずる。

警報リスト		配電盤		警報値
記号	項目	表示ランプ	ブザー	(複合防災監視込)
①	横須ニューズ断	○		○
②	地絡漏電警報(高圧)	○		○
③	地絡漏電警報(低圧)	○		○
④	最大需要電圧計 電灯変圧器用		○	
⑤	(警報接点付) 動力変圧器用			
⑥	配線地絡断警報トランプ(一階)	○		

警報電源…ニッケルカドニウム蓄電池(10分容量).DC24V整流装置付

[illegible]

図中機軸は下記による。

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● PHS(高圧ガス免開閉器) ● LA(漏警器) ● LBS(高圧ガス免開閉器) ● T(変圧器) ● SC(高圧送電コンデンサ) ● MDA(最大需要電流計) ● Wh(電力計) ● MCCB(配電遮断器) | <ul style="list-style-type: none"> 7.2KV 200A SOG付 SUS,ガス圧センサ内装型 8.4KV 2.5KA以上 7.2KV 100A RC8KA以上 ストライク装置及び警報接点付 油入自浄式,逆相保護,防鼠ゴム付 6.6KV 油入,放電抵抗内蔵 時間特性10分間,警報接点付 検定品 警報接点付 |
|--|--|