

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2026100197001
- 2 工 事 名 一般県道府中祇園線道路改良その他工事（8－1）
- 3 開 札 日 令和 8 年 7 月 24 日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
第0017号明細書について 車止め（横型）（材料費）取外し式・固定式の単価が図面と一致しない。 図面だと横棧付で素材はステンレスになっているので違算ではないか？	第 0017 号明細書 車止め（横型）（材料費）取外し式・固定式について、以下のとおりです。 ・本単価の適用については「土木工事設計資材単価表」により算出を行っていますが、採用単価に誤りがありました。正しくは図面のとおり、横棧付となります。 ・素材については、取外し式・固定式共に、図面に記載のとおり鋼管 STK400 となります。

検証結果
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、落札候補者に変更が生じる結果となりました。 このため、当該入札を中止します。