

設計書・仕様書等の質疑に対する回答

工事名	上安六丁目4地区急傾斜地崩壊防止工事（8－2）		
課 名	安佐南区農林建設部地域整備課		
質疑事項		回 答	
第 0004 号明細書 残土処理工 1.残土等処分（軟岩）において、積算参考資料より、受入施設は中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラント、処分単価は 6,000 と考えてよろしいでしょうか。ちなみに、中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラントの処分規格には「軟岩」という項目はございません。		残土等処分（軟岩）については中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラントの砂・砂質土・礫質土での処分を見込んでいます。	
第 4 号明細書 土工 残土処理工 残土等処分（軟岩）について 中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラントには、軟岩の処分費がありません。ご教授お願い致します。			
第 0004 号明細書 内 残土等処分 1 2 0 m ³ （摘要：軟岩） 土砂等運搬（運搬規格 2 t 車）について、本工事で発生する建設発生土は、仕様書の土木工事施工条件より別表「建設発生土受入場所及び受入基準一覧表」に掲げる受入施設で中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラントに搬出し、再資源化するよう見込んでいる。とありますので、軟岩も中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラントの 2 t 車受入価格 6 , 0 0 0 円／m ³ でよろしいでしょうか。見積単価の場合は見積単価一覧表に単価の記載をお願いします。 これら以外の場合は単価決定方法を教えてください。			

第 SA0001 号特殊代価表 仮設防護柵 1. 防塵ネットのメーカー名を教えてください。 2. H 形鋼 SS400 150×150×5×7 はエキストラはかからないのでしょうか。	防塵ネットはサカイ防塵ネットW2×L10mポリエチレン製を見込んでいます。 H形鋼 SS400 150×150×5×7はエキストラを見込んでいません。																																																
第 1 8 号明細書 仮設工 第 S A 001 号特殊代価表 仮設防護柵 防塵ネットについて材料単価は、サカイ防塵ネットか？トスコ防砂ネットですか？について出展根拠を教えてください。																																																	
第 SA0005 号特殊代価表 転落防止柵 1.金網の規格を教えてください。	転落防止柵はネットフェンス〈丸パイ型〉亜鉛めっき Z-GS6, 3.2×56 支柱めっき H1200を見込んでいます。 立入防止柵はネットフェンス〈丸パイ型〉亜鉛めっき Z-GS6, 3.2×56 支柱めっき H1500を見込んでいます																																																
第 SA0006 号特殊代価表 転落防止柵 1.金網の規格を教えてください。																																																	
第 1 4 号明細書 防護柵工 第 S A 0005 号特殊代価表 転落防止柵 第 S A 0006 号特殊代価表 立入防止柵 金網・支柱（立入防止柵）（材料費）形状・種類等の内容の公表をしていただきたいです。																																																	
第 7 号明細書 鉄筋挿入工 鉄筋挿入工（材料費無し） 数量 105m 削孔長はL＝3.1mで 削孔本数は 181 本です。 鉄筋挿入工はL＝3.1m×181 本＝561mではありませんか？	第0007号明細書 仮設工 鉄筋挿入工 S A 0002鉄筋挿入工材料費について誤りがありましたので、設計書を修正します。																																																
第 0007 号明細書鉄筋挿入工（ロックボルト工） 第 SA0002 号特殊代価表鉄筋挿入工材料費 鉄筋挿入工の削孔数量 105mに対して、鉄筋挿入工 材料費の【異形棒鋼ロックボルト D19 SD345（めっき付き） 633m】などの数量に相違があると思われます。	<table><tr><td>誤</td><td>異形棒鋼ロックボルト</td><td>633m</td></tr><tr><td></td><td>角座金</td><td>181枚</td></tr><tr><td></td><td>ワッシャー</td><td>181枚</td></tr><tr><td></td><td>スペーサー</td><td>362個</td></tr><tr><td></td><td>ナット</td><td>181個</td></tr><tr><td></td><td>頭部キャップ</td><td>181個</td></tr><tr><td></td><td>ベルシース</td><td>181個</td></tr><tr><td></td><td>グラウト</td><td>2.6m³</td></tr><tr><td>正</td><td>異形棒鋼ロックボルト</td><td>119m</td></tr><tr><td></td><td>角座金</td><td>34枚</td></tr><tr><td></td><td>ワッシャー</td><td>34個</td></tr><tr><td></td><td>スペーサー</td><td>68個</td></tr><tr><td></td><td>ナット</td><td>34個</td></tr><tr><td></td><td>頭部キャップ</td><td>34個</td></tr><tr><td></td><td>ベルシース</td><td>34個</td></tr><tr><td></td><td>グラウト</td><td>0.5m³</td></tr></table>	誤	異形棒鋼ロックボルト	633m		角座金	181枚		ワッシャー	181枚		スペーサー	362個		ナット	181個		頭部キャップ	181個		ベルシース	181個		グラウト	2.6m³	正	異形棒鋼ロックボルト	119m		角座金	34枚		ワッシャー	34個		スペーサー	68個		ナット	34個		頭部キャップ	34個		ベルシース	34個		グラウト	0.5m³
誤	異形棒鋼ロックボルト	633m																																															
	角座金	181枚																																															
	ワッシャー	181枚																																															
	スペーサー	362個																																															
	ナット	181個																																															
	頭部キャップ	181個																																															
	ベルシース	181個																																															
	グラウト	2.6m³																																															
正	異形棒鋼ロックボルト	119m																																															
	角座金	34枚																																															
	ワッシャー	34個																																															
	スペーサー	68個																																															
	ナット	34個																																															
	頭部キャップ	34個																																															
	ベルシース	34個																																															
	グラウト	0.5m³																																															

	なお、入札を一旦停止し、修正後再開します。 入札の手続き再開については、改めてホームページでお知らせします。
--	--