

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2026100227001
- 2 工 事 名 宮下川バイパス管きょ築造工事（8－1）
- 3 開 札 日 令和 8年 8月19日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
第11号明細書 鋼製ケーシング式土留工及び土工 第 AMA0060 号明細書 立坑土留工 第 SA0500 号特殊代価表 鋼製ケーシング圧入掘削 第 SA0501 号特殊代価表 圧入掘削積込み工 [1.00h/m] 第 SA0502 号特殊代価表 圧入機運転の圧入機損料 Φ2500 単価について 土質等の条件で粘性土、砂質土、砂礫である事、又、 材料費に超硬チップが計上されていない事から揺 動圧入機損料Φ2500 と判断しますが、今回の設計 図書から回転圧入機損料Φ2500 の単価を採用・判 断する根拠をご教授下さい。	第 SA0501 号特殊代価表 圧入掘削積込み工 については、下水道用設計標準歩掛表（令和 7年度）を適用して積算しており、積算段階 で圧入方法（揺動または回転）の指定はあり ません。 そのため、圧入機損料の単価については、経 済比較により回転圧入機の単価を採用して います。

検証結果
市の積算に誤りはありませんでした。 よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。