

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2026100276002
- 2 工事名 上安六丁目4地区急傾斜地崩壊防止工事（8－2）
- 3 開札日 令和8年9月14日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回答
第0011号明細書 排水構造物工 側溝工 1号法尻水路・2号法尻水路・小段水路・1号縦排水溝の碎石使用料について 「碎石使用量」の名称の場合はロス率は加算しているのでそれぞれ1号法尻水路@14,080/m・2号法尻水路@22,560/m・小段水路・@13,320/m 1号縦排水溝@12,680/m 第0013号明細書 排水構造物工 集水桝工 集水桝設置（地すべり防止工）生コンクリート・碎石使用料について 「生コンクリート・碎石使用量」の名称の場合はロス率は加算しているので集水桝設置（地すべり防止工）@123,400/基の単価構成となるので照査をお願いします。 （設計数量の名称の場合はロス率の加算が必要となります。）	第0011号明細書 排水構造物工 側溝工 1号法尻水路・2号法尻水路・小段水路・1号縦排水溝の碎石使用量は、ロス率を含まない数量を入力していますが、単価を算出する際にはロス率を考慮した数量で計算しています。よって、入力している数量及び単価に誤りはありません。 第0013号明細書 排水構造物工 集水桝工 集水桝設置（地すべり防止工）の生コンクリート使用量、碎石使用量はロス率を含まない数量を入力していますが、単価を算出する際にはロス率を考慮した数量で計算しています。よって、入力している数量及び単価に誤りはありません。

検証結果
市の積算に誤りはありませんでした。 よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。