

令和8年 9月29日

質疑に対する回答

【工事名】 広島市豪雨災害伝承館駐車場整備工事（8－1）

【公告日】 令和8年 9月15日

質 疑	回 答
1. 工事設計書 第 0007 号明細書 U 型側溝 PU3-250 プレキャスト水路に掛けるグレーチング 蓋（T-25 細目車道用ボルト固定ゴム付）の材料単価を公表して頂けないでしょうか。	1. 設計図のグレーチング規格「T-25 細目車道用ボルト固定ゴム付」は誤りであり、正しくは、「T-25 車道用細目ゴム付」になります。 なお、入札を一旦停止し、修正後、再開します。入札の手続きの再開については、ホームページでお知らせします。