

設計図書の質疑に対する回答書		
工 事 名		川の内線ほか1路線道路新設工事（8－1）
工 事 場 所		安佐南区緑井八丁目
	質疑事項	回 答
1	第0014号明細書内 防護柵工 防止柵工 1号立入防止フェンス、2号立入防止フェンスの金網・支柱（立入防止柵）（材料費）について、規格詳細（ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき Z-GS6 3.2×56 支柱めっき等）を教えてください。	1号及び2号立入防止フェンスの金網・支柱（立入り防止柵）（材料費）の規格は、「ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき Z-GS6, 3.2×56,支柱めっき」です。
2	第0016号明細書 縁石工の2号縁石工 2号縁石に関しまして、2号縁石が図面を確認するとC種片斜両面R180/210×300×600のように見えますが設計書はブロック規格600mm以下、50kg未満となっています。ブロック規格が間違えているのではないのでしょうか？	2号縁石について、歩車道境界ブロックの条件「J02=各種（600mm以下、50kg未満）」は誤りであり、正しくは「J02=各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）」です。 なお、入札を一旦停止し、修正後、再開します。入札の手続きの再開については、ホームページでお知らせします。
3	第0016号明細書 縁石工 設計書の地先境界ブロックの歩掛はコンクリート不要になっていますが、設計図にはコンクリートの記載があります。	5号縁石について、地先境界ブロックの条件「J05=不要」は誤りであり、正しくは「J05=18-8-40（高炉）,J06=養生有り,J09=小型車割増なし」です。 なお、入札を一旦停止し、修正後、再開します。入札の手続きの再開については、ホームページでお知らせします。
4	第SA0011号特殊代価表 5号集水桝 蓋版（車道用T-25（並目）ボルト固定）の単価をご明示ください。	5号集水桝の蓋版（車道用T-25（並目）ボルト固定）の単価については、月刊建設物価及び月刊積算資料に掲載されている価格の平均価格を採用しています。