様式第３号（第１０条関係）

積算疑義の申立に対する回答書

１ 案件番号　2026100484001
２ 工 事 名　一般国道４８８号護岸補修工事（８－１）
３ 開 札 日　令和８年１０月２８日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回　　答
第 0006 号明細書 根固め工 根固め工 消波ブロック根固めブロック据付け J01=2.5t 以 下 ,J02= 陸 上 ,J03=12m 以下,J04=-3m≦H≦3m,J05=連結金具数量13.9個,J06=層積,J10=連結金具（根固めブロック用）φ16（標準） 36個　@3497 125,892は連結金具（根固めブロック用）φ16（標準）の挿入が抜けており正しくは 36個　@5443 195,948になるかと思いますが精査願います。	連結金具（根固めブロック用）φ16（標準）は既設のものを再利用するように見込んでいます。

検証結果
市の積算に誤りはありませんでした。 よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。