設計図等に対する質疑回答書

工事名	西原第三公園（仮称）整備工事（８－１）		
課　名	安佐南区農林建設部地域整備課	回答日	令和８年１１月１１日

番 号	質疑事項	回　　答
1	工事施工場所への大型の進入は難しいと思われます。 施工歩掛（大型から小型）の変更は可能でしょうか。	大型車の進入が可能と見込んでいるため、関係機関との協議や地元調整等、受注者の責によらない事由による場合を除き、変更協議の対象となりません。
2	SA5010号内　フェンスH=3000及びSA5030号内　フェンスH=1800単価明示をお願いします。 ワイヤメッシュフェンス(ハイテンション線）の単価が特定できません。製品のメーカー名（呼称）又は、材料単価を公表して頂けないでしょうか。 第SA5010号特殊代価表「フェンス　H3000ワイヤメッシュ（ハイテンション線）のメーカー、規格、同等品名等は明示できませんか。	単価については、物価資料により決定しています。なお、製品については、AR-MS相当品を見込んでいます。
3	工期が令和９年３月１５日となっておりますが遊具等特殊品の納期の都合による工期延期は可能でしょうか。	受注者の責によらない事由による場合を除き、工期延期変更協議の対象となりません。
4	歩車道境界ブロック（端部）150/190×100×600と記載していますが、図面では150/190×200×600となっています。 どちらが正しいのでしょうか。	150/190×200×600が正しいです。
5	第SA1050号・第SA1060号・第SA1070号特殊代価表に記載されている各蓋の単価が特定できません。材料単価を公表して頂けないでしょうか。	第SA1050号・第SA1070号特殊代価表の蓋の単価については、物価資料により決定しています。 第SA1060号特殊代価表の蓋の単価については、統一基本単価表により決定しています。 なお、製品の規格については、図面に記載してあるとおりです。