様式第３号（第１０条関係）

積算疑義の申立に対する回答書

１ 案件番号　2026100516001
２ 工 事 名　安佐町牛首２号地区小規模崩壊地復旧工事（８－１）
３ 開 札 日　令和８年１１月５日（木）
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回　　答
施工単価表第0-0008表　土工用仮設防護柵工において松丸太１本当りの金額が明記されており、その金額及び金網・シートに対する損料の記載が積算参考資料にも記載されていないため施工単価表に記載されているF=2980 G=1710 H=1510 I=530の単価を適用となるのではないでしょうか。	施工単価第 0-0008 表　土工用仮設防護柵工については、令和７年度版治山林道必携（積算・施工編）に基づいて積算しています。 令和７年度版治山林道必携（積算・施工編）に記載されている通り、防護柵の使用期間中の損料は、それぞれの仮設材の材料損失率（木材 0.25、金網 0.8、シート 0.3）から算出しています。

検証結果
市の積算に誤りはありませんでした。 よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。