様式第３号（第１０条関係）

# 積算疑義の申立に対する回答書

１ 案件番号　2026100537001
２ 工 事 名　主要地方道広島三次線（深川工区）ほか１路線歩道改良その他工事（８－１）
３ 開 札 日　令和８年１１月１２日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

| 申立内容 | 回　　答 |
|---|---|
| 舗装工　明細書８号内　コンクリート舗装<br>特殊代価　SA0025号　内<br>コンクリートの代価にコンクリートの材料費が計上されていないのではないですか。 | 第0008号 明細書 舗装工のうち<br>第SA0025号 特殊代価表 コンクリート舗装<br>　コンクリートについて、18-8-40(高炉)とするところを、18-8-40(普通)としていました。またコンクリートの材料費についても､正しく計上されていませんでした。 |
| 特殊代価　第0025号　コンクリート舗装<br>工種：コンクリート<br>　無筋・鉄筋構造物<br>　コンクリートポンプ車打設<br>　18-8-40（普通）<br>上記の条件で積算した場合m3当たり37,520円になると思われます。m3当たり7,691円は間違いでないしょうか。 | |

| 検証結果 |
|---|
| 　積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、落札候補者に変更が生じる結果となりました。<br>　このため、当該入札を中止します。 |