

## 別紙1

番号	学校名	所在地	受電設備	契約電力(kw)	需給地点	電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約の有無
1	白島小学校	中区西白島町26番3号	学校敷地内	175	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ。	無	無
2	吉島小学校	中区吉島西三丁目4番25号	学校敷地内	135	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
3	本川小学校	中区本川町一丁目5番39号	学校敷地内	189	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
4	神崎小学校	中区舟入中町1番36号	学校敷地内	216	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
5	江波小学校	中区江波南2丁目2番53号	学校敷地内	196	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
6	福木小学校	東区馬木九丁目1番2号	学校敷地内	215	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市の施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
7	上温品小学校	東区上温品三丁目4番1号	学校敷地内	117	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	保安責任分界点:左記需給地点に同じ。 財産分界点:中国電力の6000V配電線柱上に中国電力が施設した気中開閉器の負荷側接続点	無	無
8	戸坂城山小学校	東区戸坂城山町1番2号	学校敷地内	127	中国電力の中山支87D2号6000V配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ。	無	無
9	尾長小学校	東区山根町21番10号	学校敷地内	227	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
10	比治山小学校	南区上東雲町28番28号	学校敷地内	210	本市が設置したキュービクル内のLBSの電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
11	黄金山小学校	南区北大河町35番1号	学校敷地内	91	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
12	向洋新町小学校	南区向洋新町一丁目6番2号	学校敷地内	139	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
13	観音小学校	西区観音本町二丁目1番26号	学校敷地内	194	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
14	己斐小学校	西区己斐上二丁目1番1号	学校敷地内	205	本市の受電キュービクル6000V引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	左記需給地点に同じ。	無	無
15	己斐東小学校	西区己斐中三丁目127番地	学校敷地内	81	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
16	庚午小学校	西区庚午中一丁目15番1号	学校敷地内	243	構内第一柱の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
17	古田台小学校	西区古田台一丁目5番1号	学校敷地内	89	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
18	緑井小学校	安佐南区緑井四丁目31番1号	学校敷地内	202	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
19	中筋小学校	安佐南区中筋二丁目15番5号	学校敷地内	219	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無

番号	学校名	所在地	受電設備	契約電力(kw)	需給地点	電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約有無
20	安小学校	安佐南区上安二丁目7番56号	学校敷地内	213	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
21	安北小学校	安佐南区高取北二丁目30番1号	学校敷地内	149	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
22	安西小学校	安佐南区高取南二丁目18番1号	学校敷地内	135	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
23	祇園小学校	安佐南区祇園三丁目1番27号	学校敷地内	218	建物内の引込口の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
24	原小学校	安佐南区西原六丁目29番6号	学校敷地内	210	建物内の引込口の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
25	原南小学校	安佐南区西原二丁目19番23号	学校敷地内	156	建物内の引込口の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	有
26	伴小学校	安佐南区沼田町大字伴6153番地	学校敷地内	298	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
27	梅林小学校	安佐南区八木三丁目3番9号	学校敷地内	187	建物内の引込口の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
28	長東西小学校	安佐南区長東西一丁目26番1号	学校敷地内	113	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
29	東野小学校	安佐南区東野一丁目7番1号	学校敷地内	232	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	有 (注1)
30	三田小学校	安佐北区白木町大字三田2649番地	学校敷地内	74	配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
31	落合小学校	安佐北区落合南二丁目13番1号	学校敷地内	146	建物内の引込口の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
32	大林小学校	安佐北区大林四丁目14番1号	学校敷地内	65	建物内の引込口の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
33	久地南小学校	安佐北区安佐町大字くすの木台55番地1	学校敷地内	86	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
34	三入東小学校	安佐北区三入東一丁目3番1号	学校敷地内	109	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
35	中野東小学校	安芸区中野五丁目11番1号	学校敷地内	127	構内柱上に本市が設置したガス開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
36	阿戸小中学校	安芸区阿戸町2862番地1	学校敷地内	115	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
37	矢野西小学校	安芸区矢野西四丁目5番1号	学校敷地内	161	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
38	みどり坂小学校	安芸区瀬野西一丁目38番1号	学校敷地内	284	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	有・太陽光	無
39	石内小学校	佐伯区五日市町大字石内3276番地	学校敷地内	104	引込口に本市が設置したLBSの電源側接続点	保安責任分界:左記需給地点に同じ。 財産分界点:配電線柱上に中電が施設した開閉器の負荷側接続点	無	無

番号	学校名	所在地	受電設備	契約電力(kw)	需給地点	電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約有無
40	八幡東小学校	佐伯区八幡東四丁目27番1号	学校敷地内	152	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
41	五日市観音西小学校	佐伯区坪井三丁目877番地	学校敷地内	142	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
42	湯来南小学校	佐伯区湯来町大字白砂3555番地1	学校敷地内	95	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
43	牛田中学校	東区牛田新町一丁目14番1号	学校敷地内	169	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
44	段原中学校	南区霞一丁目3番30号	学校敷地内	154	本市が設置した断路器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	有・太陽光	無
45	翠町中学校	南区翠四丁目15番1号	学校敷地内	203	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の油入開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
46	観音中学校	西区南観音三丁目4番6号	学校敷地内	193	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の油入開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
47	庚午中学校	西区庚午中四丁目12番48号	学校敷地内	174	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
48	古田中学校	西区古江西町27番1号	学校敷地内	226	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
49	井口台中学校	西区井口台四丁目2番1号	学校敷地内	136	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
50	祇園中学校	安佐南区祇園五丁目39番1号	学校敷地内	258	建物内の引込口の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
51	高取北中学校	安佐南区高取北三丁目19番1号	学校敷地内	123	建物内の引込口の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
52	城山北中学校	安佐南区八木五丁目34番1号	学校敷地内	137	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
53	東原中学校	安佐南区東原三丁目8番1号	学校敷地内	182	配電線路から引込した本市の気中開閉器の電源側接続点	保安責任分界点:左記需給地点と同じ。 財産分界点:配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	無	無
54	白木中学校	安佐北区白木町大字市川1428番地	学校敷地内	80	配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
55	瀬野川東中学校	安芸区中野七丁目29番1号	学校敷地内	202	本市の受電キュービクル6,000V引込口に本市が設置したLBSの電源側接続点	保安責任分界点:左記需給地点に同じ。 財産分界点:中電の6,000V配電線柱上に中電が施設した気中開閉器の負荷側接続点	無	無
56	城山中学校	佐伯区城山二丁目17番1号	学校敷地内	101	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
57	温品小学校	東区温品七丁目8番8号	学校敷地内	150	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無

番号	学校名	所在地	受電設備	契約電力(kw)	需給地点	電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約有無
58	中山小学校	東区中山東一丁目2番1号	学校敷地内	128	建物内引込口の断路器の電源側接続点	保安上の責任分界点:左記需給地点に同じ。 財産分界点:配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	無	無
59	矢賀小学校	東区矢賀二丁目10番67号	学校敷地内	115	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
60	青崎小学校	南区青崎一丁目15番51号	学校敷地内	146	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	有・太陽光	無
61	大河小学校	南区旭一丁目8番1号	学校敷地内	130	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
62	宇品東小学校	南区宇品東七丁目11番8号	学校敷地内	207	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
63	大芝小学校	西区大芝一丁目25番18号	学校敷地内	189	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
64	三篠小学校	西区三篠町一丁目9番25号	学校敷地内	293	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
65	古田小学校	西区古江西町18番43号	学校敷地内	248	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
66	川内小学校	安佐南区川内五丁目40番1号	学校敷地内	349	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
67	古市小学校	安佐南区古市二丁目21番1号	学校敷地内	180	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
68	山本小学校	安佐南区山本三丁目13番1号	学校敷地内	233	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
69	戸山小・中学校	安佐南区沼田町大字阿戸3722番地	学校敷地内	127	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	有・太陽光	無
70	高南小学校	安佐北区白木町大字秋山1188番地	学校敷地内	96	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
71	狩小川小学校	安佐北区上深川町1345番地	学校敷地内	93	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
72	亀崎小学校	安佐北区亀崎四丁目2番1号	学校敷地内	127	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
73	可部小学校	安佐北区可部四丁目9番1号	学校敷地内	180	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無

番号	学校名	所在地	受電設備	契約電力(kw)	需給地点	電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約有無
74	亀山小学校	安佐北区亀山五丁目11番1号	学校敷地内	214	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
75	倉掛小学校	安佐北区倉掛一丁目13番1号	学校敷地内	88	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
76	矢野小学校	安芸区矢野西六丁目11番1号	学校敷地内	164	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
77	幟町中学校	中区上幟町6番29号	学校敷地内	135	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
78	仁保中学校	南区仁保一丁目56番1号	学校敷地内	157	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
79	祇園東中学校	安佐南区西原七丁目16番1号	学校敷地内	201	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
80	伴中学校	安佐南区伴中央一丁目7番1号	学校敷地内	184	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
81	清和中学校	安佐北区安佐町大字飯室3737番地	学校敷地内	96	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
82	高陽中学校	安佐北区深川六丁目22番6号	学校敷地内	131	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	無	無
83	口田小学校	安佐北区口田南二丁目7番2号	学校敷地内	199	中国電力の配電線から引込した本市の断路器の電源側端子	保安責任分界点:左記需給地点と同じ。 財産分界点:中国電力の配電線路の柱上に 施設する開閉器の電源側端子	無	無
計				13739				

(注1) 給食調理場内に電化厨房契約用の副メータが設置されている。