

## 仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市中区大手町四丁目 4 番 4 号 広島市立広島みらい創生高等学校
受 電 設 備	校舎棟屋上
業 種 及 び 用 途	業務用 (学校)
供 給 電 気 方 式	交流 3 相 3 線式
標 準 電 圧	6, 0 0 0 V (受電電圧 6, 6 0 0 V)
標 準 周 波 数	6 0 H z
受 電 方 式	1 回線受電
契 約 電 力	3 0 2 kW (ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)
標 準 力 率	1 0 0 %
予 定 使 用 電 力 量	令和 2 年度：5 1 3, 2 0 6 kWh / 年 令和 3・4 年度：5 0 9, 3 7 3 kWh / 年
使 用 期 間	令和 2 年 4 月 1 日 0 : 0 0 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 日 2 4 : 0 0
検 針 方 法	自動検針記録又は訪問検針 (記録型計量器による指示数確認)
電 力 量 計 (自動検針装置)	製造メーカー：大崎電気工業(株) 型 式：A P 3 E S - R (パルス 5 0, 0 0 0 PAR / kWh)
需 給 地 点	本市の構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点
保 安 責 任 分 界 点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事 故 ・ 災 害 時 の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、広島市立広島みらい創生高等学校への電力供給が停止した場合には、他の小売電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まない。</li> <li>・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、小売電気事業者の負担とする。</li> <li>・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給約款による。</li> <li>・令和 2 年度から屋外照明を使用するため、使用電力量の増加を見込み、予定使用電力量を算出している。また、併設している広島市立大手町商業高等学校が令和 2 年度で閉校することから、令和 3 年度以降の予定使用電力量は減少する見込みである。</li> </ul>