

【別紙1】 施設名、所在地など

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式	自家発電設備 の有無・種類
1	吉島ポンプ場	中区吉島西三丁目2番3号	ポンプ棟1階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・ガスタービン
2	横川ポンプ場	西区横川新町15番11号	自家発電機室棟2階電気室内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	有・ガスタービン

【別紙2】 契約電力、使用予定電力量など

令和2年度予定

番号	施設名	契約電力 (kW)	項目	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	2020/10	2020/11	2020/12	2021/01	2021/02	2021/03	合計	
1	吉島ポンプ場	499	使用電力量(kWh)	52,565	55,611	54,642	71,330	56,191	59,414	51,063	47,900	53,553	52,222	48,850	60,859	664,200	
			夏季	(0)	(0)	(0)	(29,421)	(24,667)	(22,576)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(76,664)
			その他季	(26,693)	(25,123)	(29,753)	(0)	(0)	(0)	(27,004)	(24,481)	(26,376)	(24,207)	(25,986)	(29,142)	(238,765)	
			ピーク時間	(0)	(0)	(0)	(7,514)	(6,036)	(4,452)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(18,002)	
			夜間	(25,872)	(30,488)	(24,889)	(34,395)	(25,488)	(32,386)	(24,059)	(23,419)	(27,177)	(28,015)	(22,864)	(31,717)	(330,769)	
2	横川ポンプ場	226	使用電力量(kWh)	35,897	37,858	37,070	41,841	37,618	39,069	35,711	32,873	37,464	36,828	33,671	40,848	446,748	
			夏季	(0)	(0)	(0)	(16,488)	(15,267)	(14,195)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(45,950)	
			その他季	(17,521)	(16,300)	(19,467)	(0)	(0)	(0)	(17,467)	(15,832)	(17,591)	(16,030)	(16,897)	(18,875)	(155,980)	
			ピーク時間	(0)	(0)	(0)	(4,363)	(4,196)	(3,156)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,715)	
			夜間	(18,376)	(21,558)	(17,603)	(20,990)	(18,155)	(21,718)	(18,244)	(17,041)	(19,873)	(20,798)	(16,774)	(21,973)	(233,103)	
計		725	使用電力量(kWh)	88,462	93,469	91,712	113,171	93,809	98,483	86,774	80,773	91,017	89,050	82,521	101,707	1,110,948	
			夏季	(0)	(0)	(0)	(45,909)	(39,934)	(36,771)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(122,614)	
			その他季	(44,214)	(41,423)	(49,220)	(0)	(0)	(0)	(44,471)	(40,313)	(43,967)	(40,237)	(42,883)	(48,017)	(394,745)	
			ピーク時間	(0)	(0)	(0)	(11,877)	(10,232)	(7,608)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(29,717)	
			夜間	(44,248)	(52,046)	(42,492)	(55,385)	(43,643)	(54,104)	(42,303)	(40,460)	(47,050)	(48,813)	(39,638)	(53,690)	(563,872)	

注記) 上記の実績は下記の季節・時間による。

夏季: 7・8・9月の昼間

その他季: 10・11・12・1・2・3・4・5・6月の昼間

昼間: 8時から22時まで(ピーク時間及び休日等は除く)

夜間: ピーク時間及び昼間時間以外。

ピーク時間: 夏季の毎日13時から16時まで(休日等は除く)

休日等: 日曜日

「国民の祝日に関する法律」に規定する休日

1月2日、1月3日、1月4日

5月1日、5月2日

12月30日、12月31日

【別紙3】 過去2年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績

平成30年11月～令和 元年10月の実績

番号	施設名	項目	2018/11	2018/12	2019/01	2019/02	2019/03	2019/04	2019/05	2019/06	2019/07	2019/08	2019/09	2019/10	合計	
1	吉島ポンプ場	使用電力量(kWh)	44,185	56,039	50,154	48,878	56,484	52,469	48,950	52,729	67,042	63,478	51,944	53,304	645,656	
		夏季	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(27,737)	(27,532)	(19,777)	(0)	(75,046)
		その他季	(22,470)	(27,451)	(23,598)	(24,837)	(26,043)	(23,811)	(22,578)	(28,296)	(0)	(0)	(0)	(0)	(28,057)	(227,141)
		ピーク時間	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,940)	(6,524)	(4,616)	(0)	(18,080)
		夜間	(21,715)	(28,588)	(26,556)	(24,041)	(30,441)	(28,658)	(26,372)	(24,433)	(32,365)	(29,422)	(27,551)	(25,247)	(0)	(325,389)
		最大需要電力(kW)	322	437	342	468	462	451	488	499	485	485	494	476	480	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	横川ポンプ場	使用電力量(kWh)	32,998	39,777	36,170	34,871	39,551	36,719	35,712	36,662	39,810	40,183	34,970	37,186	444,609	
		夏季	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,513)	(16,346)	(12,275)	(0)	(44,134)
		その他季	(15,679)	(18,637)	(16,187)	(16,874)	(17,785)	(16,690)	(15,428)	(18,869)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,784)	(153,933)
		ピーク時間	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,960)	(4,091)	(3,164)	(0)	(11,215)
		夜間	(17,319)	(21,140)	(19,983)	(17,997)	(21,766)	(20,029)	(20,284)	(17,793)	(20,337)	(19,746)	(19,531)	(19,402)	(0)	(235,327)
		最大需要電力(kW)	221	211	182	215	226	218	224	223	215	222	215	215	186	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

平成29年11月～平成30年10月の実績

番号	施設名	項目	2017/11	2017/12	2018/01	2018/02	2018/03	2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09	2018/10	合計	
1	吉島ポンプ場	使用電力量(kWh)	51,614	51,067	54,290	48,822	65,233	52,660	62,270	56,555	75,616	48,902	66,883	48,821	682,733	
		夏季	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(31,105)	(21,801)	(25,374)	(0)	(78,280)
		その他季	(26,492)	(25,301)	(24,816)	(27,135)	(32,240)	(29,575)	(27,667)	(31,210)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,950)	(250,386)
		ピーク時間	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,087)	(5,547)	(4,288)	(0)	(17,922)
		夜間	(25,122)	(25,766)	(29,474)	(21,687)	(32,993)	(23,085)	(34,603)	(25,345)	(36,424)	(21,554)	(37,221)	(22,871)	(0)	(336,145)
		最大需要電力(kW)	334	332	428	493	497	476	487	491	491	499	488	486	342	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	99	100	99	100	99	100	100
2	横川ポンプ場	使用電力量(kWh)	32,746	35,149	37,485	32,471	42,144	35,073	40,002	37,477	43,869	35,053	43,168	34,234	448,871	
		夏季	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,462)	(14,188)	(16,115)	(0)	(47,765)
		その他季	(15,984)	(16,544)	(15,872)	(16,920)	(19,964)	(18,351)	(17,171)	(20,065)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,149)	(158,020)
		ピーク時間	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,765)	(4,301)	(3,148)	(0)	(12,214)
		夜間	(16,762)	(18,605)	(21,613)	(15,551)	(22,180)	(16,722)	(22,831)	(17,412)	(21,642)	(16,564)	(23,905)	(17,085)	(0)	(230,872)
		最大需要電力(kW)	172	187	207	212	239	221	230	229	229	235	221	220	214	
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	99	100	99	100	99	100	100