

## 市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【幼稚園】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積	耐震基準	第2次診断				備 考	
									年度	Is値	q値	ランク		
東	福木幼稚園	1	園舎	S	1	H	25	409	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	温品幼稚園	1	園舎	RC	2	S	47	430	旧基準	H20	1.05	2.33	d	耐震性有り
	矢賀幼稚園	3	園舎	RC	1	S	49	536	旧基準	H20	2.04	2.07	d	耐震性有り