

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【幼稚園】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積	耐震基準	第2次診断				備考
									年度	Is値	q値	ランク	
安佐北	落合東幼稚園	1	園舎	RC	1	S 50	620	旧基準	H20	1.36	1.59	d	耐震性有り
	落合幼稚園	5	園舎	RC	1	S 51	532	旧基準	H20	1.38	1.74	d	耐震性有り

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、
数値は耐震補強後の数値を示す。