

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【高等学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備考	
									年度	Is値	q値	ランク		
東	広島商業高等学校	1	校舎本館	RC	4	S	38	6,020	旧基準	H7	0.31	1.00	b	耐震補強済
		15	図書館	RC	2	S	52	574	旧基準	H22	0.73	1.48	c	耐震補強済
		17	校舎新館	RC	4	S	57	1,444	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	41	974	旧基準	※H18	1.37	2.39	-	耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	57	1,232	新基準	-	-	-	-	耐震性有り

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、  
数値は耐震補強後の数値を示す。