

施設名、所在地及び受電設備等

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び 保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点	自家発電設備 の有無・種類	付帯契約
1	牛田新町小学校	東区牛田新町一丁目15番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
2	大州小学校	南区大州五丁目10番12号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
3	仁保小学校	南区仁保新町二丁目8番30号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V引込口に本市が施設した本市の断路器の電源側接続点	中国電力(株)の6,000V配電線柱上に中国電力(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点	無	無
4	楠那小学校	南区楠那町5番7号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
5	山田小学校	西区山田新町二丁目21番1号	学校敷地内	本市の受電キューピクル6,000V引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力(株)の6,000V配電線柱上に中国電力(株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
6	草津小学校	西区草津東二丁目12番1号	学校敷地内	本市の受電室6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の断路器の電源側端子	中国電力(株)の6,000V配電線柱上に中国電力(株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
7	己斐上小学校	西区己斐上六丁目455番地	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	無	無
8	井口台小学校	西区井口台三丁目5番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	中国電力(株)の6,000V配電線柱上に中国電力(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点	無	無
9	高須小学校	西区高須四丁目16番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
10	伴東小学校	安佐南区伴東七丁目11番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
11	春日野小学校	安佐南区山本新町二丁目18番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	有 (太陽光)	無
12	井原小学校	安佐北区白木町大字井原825番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
13	志屋小学校	安佐北区白木町大字志路3890番地1	学校敷地内	配電線路柱上の開閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	無	無
14	亀山南小学校	安佐北区亀山南三丁目28番2号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
15	筒瀬小学校	安佐北区安佐町筒瀬1598番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
16	瀬野小学校	安芸区瀬野一丁目35番32号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
17	矢野南小学校	安芸区矢野南四丁目17番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
18	八幡小学校	佐伯区八幡二丁目2番1号	学校敷地内	本市の受電柱配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	無	無
19	五月が丘小学校	佐伯区五月が丘二丁目22番1号	学校敷地内	本市の受電柱に本市が施設したPASの電源側接続点	中国電力(株)の五月丘(1)分岐配電線柱上に中国電力(株)が施設したPASの負荷側接続点	無	無

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び 保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点	自家発電設備 の有無・種類	付帯契約
20	五日市東小学校	佐伯区皆賀二丁目3番1号	学校敷地内	本市の構内柱へ本市が施設したPASの電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
21	藤の木小学校	佐伯区藤の木二丁目2番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V引込口に本市が施設した本市の 気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
22	彩が丘小学校	佐伯区河内南二丁目10番1号	学校敷地内	本市の受電6,000V配電線引込口に本市が施設した本 市のASの電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
23	湯来東小学校	佐伯区湯来町大字麦谷1803番地1	学校敷地内	配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	無	無
24	湯来西小学校	佐伯区湯来町大字多田2416番地	学校敷地内	構内第1柱の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
25	吉島中学校	中区吉島東三丁目1番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した 本市の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
26	温品中学校	東区温品八丁目5番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した 本市の気中開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	無	無
27	戸坂中学校	東区戸坂新町三丁目1番1号	学校敷地内	中国電力(株)の新町支59左10号6,000V配電線柱上に 中国電力(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	無	無
28	二葉中学校	東区光町二丁目15番8号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した 本市の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
29	福木中学校	東区馬木九丁目1番5号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した 本市の気中開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	無	無
30	早稲田中学校	東区牛田早稲田四丁目15番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した 本市の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
31	大州中学校	南区大州五丁目10番4号	学校敷地内	本市の受電キュービクル6,000V配電線引込口に本市 が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力(株)の大州幹32分2配電線柱上に中国電力 (株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
32	楠那中学校	南区楠那町4番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した 本市の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
33	己斐上中学校	西区己斐上六丁目452番地4	学校敷地内	本市の受電キュービクル6,000V引込口に本市が施設 した本市のLBSの電源側接続点	中国電力(株)の6,000V配電線柱上に中国電力(株)が 施設した気中開閉器の負荷側接続点	無	無
34	井口中学校	西区井口明神二丁目12番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した 本市の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
35	城南中学校	安佐南区川内六丁目8番1号	学校敷地内	配電線路柱上の開閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	無	無
36	安佐中学校	安佐南区大町東四丁目1番6号	学校敷地内	建物内引込口の開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
37	長束中学校	安佐南区長東西一丁目26番2号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
38	大塚中学校	安佐南区大塚西六丁目3番1号	学校敷地内	本市の敷地内に中国電力(株)が設置した開閉器箱内に本 市が施設した開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
39	三入中学校	安佐北区三入東一丁目7番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び 保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点	自家発電設備 の有無・種類	付帯契約
40	口田中学校	安佐北区口田南九丁目13番1号	学校敷地内	配電線路柱上の開閉器の負荷側接続点	需給地点に同じ	無	無
41	三和中学校	佐伯区利松三丁目10番1号	学校敷地内	本市の受電柱に本市が施設したPASの電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
42	五日市観音中学校	佐伯区坪井三丁目88番地	学校敷地内	構内第1柱の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
43	五月が丘中学校	佐伯区五月が丘二丁目23番1号	学校敷地内	構内第1柱の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
44	美鈴が丘中学校	佐伯区美鈴が丘南一丁目12番1号	学校敷地内	構内第1柱の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
45	五日市中学校	佐伯区五日市中央六丁目4番1号	学校敷地内	本市の受電6,000V引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
46	五日市中学校 グラウンド	佐伯区五日市中央六丁目4番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	無	無
47	五日市南中学校	佐伯区海老園四丁目2番21号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
48	湯来中学校	佐伯区湯来町大字和田112番地	学校敷地内	中国電力株の水内幹251左2号6,000V配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	無	無
49	砂谷中学校	佐伯区湯来町大字伏谷5番1号	学校敷地内	砂谷幹125H2M1号配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	無	無
50	南観音小学校	西区南観音六丁目5番45号	学校敷地内	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無
51	似島学園小・中学校	南区似島町字長谷1487番地	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	無	無