

別紙2

1 使用電力量及び最大需要電力、契約電力の実績等

令和元年

令和2年

単位:KW、KWh

番号	施設名	項目	令和元年		令和2年		3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	合計使用電力量 (学校別・年間)	契約電力 (※)
			11月分	12月分	1月分	2月分										
1	牛田新町小学校	最大需要電力	108	69	93	105	110	79	81	36	136	143	180	174	166,764	180
		使用電力量	11,491	13,877	15,384	15,619	8,285	7,901	5,897	16,915	19,094	20,554	19,289	12,458		
2	大州小学校	最大需要電力	106	59	87	90	81	60	73	45	141	159	176	167	170,310	176
		使用電力量	11,167	13,183	14,707	14,388	9,017	8,038	6,638	17,450	20,179	21,658	20,642	13,243		
3	仁保小学校	最大需要電力	156	67	98	102	100	90	100	37	181	217	238	206	190,002	238
		使用電力量	11,526	13,638	19,680	18,096	8,214	7,398	5,766	19,752	24,102	28,320	21,540	11,970		
4	楠那小学校	最大需要電力	63	53	76	91	102	61	54	37	105	109	115	81	126,249	115
		使用電力量	11,184	10,049	14,743	12,902	6,262	5,755	5,038	11,774	14,486	14,227	11,074	8,755		
5	山田小学校	最大需要電力	49	47	67	73	72	29	53	27	68	86	95	85	91,677	95
		使用電力量	6,838	7,286	9,086	8,177	4,968	5,004	4,555	8,266	10,130	11,503	9,382	6,482		
6	草津小学校	最大需要電力	197	94	138	150	169	91	171	50	223	249	248	249	226,464	249
		使用電力量	14,952	17,964	21,582	21,252	10,206	10,206	7,008	21,888	27,492	29,850	27,918	16,146		
7	己斐上小学校	最大需要電力	158	69	137	150	142	93	90	37	140	164	199	200	156,462	200
		使用電力量	10,822	13,598	17,770	16,363	6,638	6,499	4,606	13,229	15,408	19,138	19,889	12,502		
8	井口台小学校	最大需要電力	91	85	106	112	115	79	124	38	106	166	170	134	157,662	170
		使用電力量	11,352	13,260	17,550	16,242	7,890	8,364	5,544	13,500	16,590	19,848	15,990	11,532		
9	高須小学校	最大需要電力	115	83	95	118	114	71	90	55	139	163	173	138	206,460	173
		使用電力量	15,912	15,396	20,742	19,476	11,538	10,278	9,522	20,088	21,330	23,544	20,670	17,964		
10	伴東小学校	最大需要電力	122	68	95	111	117	64	128	32	154	161	187	184	161,428	187
		使用電力量	11,258	13,392	15,888	15,679	7,387	7,762	5,647	15,002	17,861	21,703	17,827	12,022		
11	春日野小学校	最大需要電力	208	158	206	240	224	142	205	62	253	297	329	324	382,470	329
		使用電力量	28,788	34,254	39,198	36,582	21,282	17,424	11,658	34,494	43,296	39,654	43,464	32,376		
12	井原小学校	最大需要電力	36	29	37	33	34	24	28	12	38	40	53	45	54,978	53
		使用電力量	4,349	4,937	5,062	5,071	3,665	3,363	2,436	4,704	5,606	6,485	5,362	3,938		
13	志屋小学校	最大需要電力	25	29	34	34	33	30	24	10	31	40	52	43	53,449	52
		使用電力量	4,145	5,117	5,198	5,076	3,338	3,163	2,630	4,236	5,146	6,156	5,114	4,130		

番号	施設名	項目	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	合計使用電力量 (学校別・年間)	契約電力 (※)
14	亀山南小学校	最大需要電力	63	60	72	80	86	54	63	25	86	92	113	109	114,444	113
		使用電力量	8,314	10,260	11,606	11,904	6,144	5,878	3,871	9,960	11,448	13,582	12,763	8,714		
15	筒瀬小学校	最大需要電力	39	28	42	31	44	38	41	11	45	47	50	42	56,942	50
		使用電力量	4,176	4,850	4,956	5,503	4,008	3,773	2,554	5,213	5,892	6,098	5,832	4,087		
16	瀬野小学校	最大需要電力	90	74	103	106	105	67	101	39	112	150	152	150	151,041	152
		使用電力量	10,531	13,848	15,151	14,695	7,608	7,656	5,047	15,082	14,599	19,315	16,236	11,273		
17	矢野南小学校	最大需要電力	108	85	113	128	117	85	101	49	161	177	173	155	176,034	177
		使用電力量	14,070	16,710	18,582	17,928	9,198	8,292	6,618	16,824	18,912	17,544	18,192	13,164		
18	八幡小学校	最大需要電力	104	74	117	148	137	65	110	44	149	168	182	163	175,566	182
		使用電力量	11,538	14,808	18,240	18,648	8,118	8,280	6,306	18,204	18,936	22,038	18,846	11,604		
19	五月が丘小学校	最大需要電力	57	54	103	115	110	75	96	37	91	134	145	124	130,042	145
		使用電力量	8,914	11,530	14,011	14,851	7,428	6,718	4,356	10,111	11,765	19,150	12,050	9,158		
20	五日市東小学校	最大需要電力	112	69	101	110	115	70	87	45	147	209	206	199	154,033	209
		使用電力量	10,421	12,070	14,441	14,391	6,902	6,771	5,421	13,943	19,127	20,869	18,517	11,160		
21	藤の木小学校	最大需要電力	51	47	55	63	66	43	24	28	55	78	91	89	100,954	91
		使用電力量	7,706	8,594	10,217	9,850	5,431	5,047	4,630	8,335	10,745	10,740	11,362	8,297		
22	彩が丘小学校	最大需要電力	68	49	59	73	69	50	52	28	102	120	132	137	123,179	137
		使用電力量	9,326	10,008	11,789	11,779	6,998	5,614	3,929	9,403	14,630	14,263	14,592	10,848		
23	湯来東小学校	最大需要電力	22	31	35	40	38	28	31	9	31	37	45	45	53,083	45
		使用電力量	4,247	5,153	5,679	5,659	4,162	3,407	2,474	4,135	4,598	5,415	4,505	3,649		
24	湯来西小学校	最大需要電力	14	27	31	43	37	26	36	10	18	23	48	39	37,203	48
		使用電力量	3,286	3,896	4,079	3,930	2,483	2,310	1,744	3,022	2,816	3,526	3,090	3,021		
25	吉島中学校	最大需要電力	108	63	87	88	90	70	98	26	135	156	184	180	185,370	184
		使用電力量	10,507	13,884	15,130	14,374	6,682	6,912	4,927	19,618	23,318	28,039	27,305	14,674		
26	温品中学校	最大需要電力	73	62	84	104	85	62	68	26	103	111	128	106	137,140	128
		使用電力量	9,888	13,138	14,578	12,895	5,993	6,026	4,526	12,914	14,035	17,582	13,925	11,640		
27	戸坂中学校	最大需要電力	176	77	130	137	139	89	153	39	199	237	245	233	258,499	245
		使用電力量	16,021	21,943	23,599	23,285	10,697	12,342	7,934	24,997	30,053	37,182	31,678	18,768		
28	二葉中学校	最大需要電力	158	79	108	127	127	61	133	93	253	287	276	260	291,870	287
		使用電力量	17,208	19,080	24,144	23,712	9,558	10,230	8,694	38,022	37,734	50,214	32,868	20,406		

番号	施設名	項目	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	合計使用電力量 (学校別・年間)	契約電力 (※)
29	福木中学校	最大需要電力	72	87	102	127	102	75	104	31	122	124	154	133	148,111	154
		使用電力量	9,206	15,271	16,486	15,523	7,982	6,866	4,378	11,566	13,908	20,568	15,948	10,409		
30	早稲田中学校	最大需要電力	53	53	63	76	79	55	62	18	82	102	114	101	117,059	114
		使用電力量	8,654	9,605	11,316	11,263	5,318	5,926	3,744	11,203	12,314	15,343	13,008	9,365		
31	大州中学校	最大需要電力	111	57	80	101	91	55	95	35	175	211	214	178	177,600	214
		使用電力量	10,746	12,384	14,856	13,284	7,248	6,408	5,424	20,832	25,194	25,626	21,930	13,668		
32	楠那中学校	最大需要電力	45	48	52	58	65	40	43	22	60	65	100	57	89,655	100
		使用電力量	6,658	6,662	8,798	8,332	3,806	3,775	3,365	8,959	12,554	12,732	7,404	6,610		
33	己斐上中学校	最大需要電力	70	54	74	77	92	68	77	36	101	133	159	145	147,156	159
		使用電力量	9,844	11,893	13,096	13,104	7,061	7,484	5,668	13,799	16,092	20,072	17,045	11,998		
34	井口中学校	最大需要電力	171	65	94	103	100	73	147	31	173	223	250	254	210,078	254
		使用電力量	11,502	14,364	17,424	14,436	6,384	6,732	4,932	17,532	29,364	40,908	29,880	16,620		
35	城南中学校	最大需要電力	143	100	124	152	145	138	154	30	207	228	243	226	266,230	243
		使用電力量	17,750	23,608	28,658	27,449	9,806	10,342	5,616	26,179	30,118	38,575	31,171	16,958		
36	安佐中学校	最大需要電力	150	92	123	160	163	122	204	39	230	246	249	248	247,813	249
		使用電力量	14,326	21,878	26,024	24,061	7,750	11,294	6,031	26,089	28,510	37,004	27,586	17,260		
37	長束中学校	最大需要電力	120	78	92	110	98	73	83	29	153	162	185	173	183,512	185
		使用電力量	11,537	16,747	17,762	17,393	6,790	6,132	4,898	16,807	23,920	26,275	21,859	13,392		
38	大塚中学校	最大需要電力	152	143	200	200	212	118	168	44	224	262	313	286	336,504	313
		使用電力量	22,566	36,030	38,202	35,394	13,332	13,788	7,566	24,402	35,628	49,476	35,472	24,648		
39	三入中学校	最大需要電力	99	80	90	91	96	74	91	36	110	133	136	118	185,453	136
		使用電力量	12,653	17,126	18,230	18,638	7,670	9,218	5,921	15,341	19,795	28,608	19,963	12,290		
40	口田中学校	最大需要電力	113	121	149	149	160	126	153	31	176	188	206	215	236,188	215
		使用電力量	16,493	22,308	24,713	23,734	8,590	8,930	6,098	21,773	26,501	32,868	26,326	17,854		
41	三和中学校	最大需要電力	116	113	161	164	154	97	118	54	161	146	173	150	191,407	173
		使用電力量	13,632	19,080	20,052	19,548	8,376	7,836	4,962	18,660	21,018	21,948	20,005	16,290		
42	五日市観音中学校	最大需要電力	101	83	106	112	115	47	106	40	134	159	164	163	177,780	164
		使用電力量	12,031	15,302	17,914	17,172	6,451	6,144	4,298	15,802	18,905	32,561	19,298	11,902		
43	五月が丘中学校	最大需要電力	55	69	69	73	81	46	78	35	76	93	120	89	124,054	120
		使用電力量	9,214	11,232	13,238	12,149	4,754	5,482	3,948	9,197	13,248	17,539	12,833	11,220		

番号	施設名	項目	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	合計使用電力量 (学校別・年間)	契約電力 (※)
44	美鈴が丘中学校	最大需要電力	53	53	80	96	87	56	83	25	82	95	118	106	127,650	118
		使用電力量	9,281	12,725	14,813	13,757	6,110	6,185	3,456	9,636	12,082	15,895	13,006	10,704		
45	五日市中学校	最大需要電力	157	161	195	206	207	173	194	42	220	248	248	248	275,572	248
		使用電力量	16,379	24,216	31,308	28,721	9,366	9,823	6,258	27,998	36,637	33,081	34,061	17,724		
46	五日市中学校 グラウンド	最大需要電力	68	31	31	31	30	10	24	1	1	47	46	47	10,225	68
		使用電力量	1,294	1,150	1,030	852	468	727	439	432	1,044	914	1,013	862		
47	五日市南中学校	最大需要電力	94	55	86	107	116	67	96	46	119	133	179	158	158,856	179
		使用電力量	10,380	13,206	15,522	15,234	6,408	6,324	4,542	13,374	19,992	22,242	18,990	12,642		
48	湯来中学校	最大需要電力	55	63	71	75	72	60	65	18	63	71	75	77	97,222	77
		使用電力量	9,602	9,305	9,948	9,221	4,769	5,995	3,845	8,825	9,480	8,486	8,849	8,897		
49	砂谷中学校	最大需要電力	34	42	48	57	59	43	44	18	42	47	67	42	67,698	67
		使用電力量	5,912	6,923	7,159	6,967	3,556	3,917	2,828	5,146	5,861	8,224	6,249	4,956		
50	南観音小学校	最大需要電力	166	98	136	154	168	110	124	65	215	236	253	238	257,034	253
		使用電力量	17,070	20,304	24,558	23,598	13,332	10,956	7,962	26,742	31,722	30,342	31,440	19,008		
51	似島学園小・中学校	最大需要電力	-	-	-	67	76	63	69	22	73	101	108	105	105,711	108
		使用電力量	7,637	9,156	9,842	9,317	6,670	5,676	4,294	10,332	12,262	11,858	11,287	7,380		
合計使用電力量(全校・月別)・契約電力計			564,304	706,198	823,741	787,474	372,097	366,371	260,449	771,707	935,477	1,099,342	924,545	616,638	8,228,343	8,321

※: 契約電力は令和元年11月から令和2年10月の各月の最大需要電力のうち、最大値を採用

2 使用予定電力量(全校・月別)

年度	項目	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	計
令和3年度見込み	使用量見込	366,371	260,449	771,707	935,477	1,099,342	924,545	616,638	564,304	706,198	823,741	787,474	372,097	8,228,343
令和4年度見込み	使用量見込	366,371	260,449	771,707	935,477	1,099,342	924,545	616,638	564,304	706,198	823,741	787,474	372,097	8,228,343
令和5年度見込み	使用量見込	366,371	260,449	771,707	935,477	1,099,342	924,545	616,638	564,304	706,198	823,741	787,474	372,097	8,228,343