# 仕　様　書

| 区　分 | 仕　様　内　容 |
|---|---|
| 需要場所等 | 広島市南区宇品海岸三丁目６番４０号　広島競輪場 |
| 受電設備 | 本部棟１階電気室内 |
| 業種及び用途 | 公営競技場（競輪場） |
| 供給電気方式 | 交流３相３線式 |
| 標準電圧 | ６，０００Ｖ（受電電圧６，６００Ｖ） |
| 標準周波数 | ６０Ｈｚ |
| 受電方式 | １回線受電 |
| 契約電力 | ９００ｋＷ<br>（契約上使用できる最大電力をいい、３０分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。） |
| 標準力率 | １００％ |
| 予定使用電力量 | １，５７０，０００ｋＷｈ／年 |
| 使用期間 | 令和３年４月１日　０：００　～　令和６年３月３１日　２４：００ |
| 検針方法 | 自動検針記録（検針日は原則毎月１日） |
| 電力量計<br>（自動検針装置） | 製造メーカー：ＧＥ富士電機メーター株式会社<br>型　　式：ＦＰ３ＥＬ－Ｋ１９Ｒ形（通信機能付精密級）<br>パルス定数　50,000pulse／ｋＷｈ、 2,000pulse／ｋＷｈ |
| 需給地点 | 中国電力㈱所有の海運支１２号配電線柱上に同社が敷設した気中開閉器の負荷側接続点 |
| 保安責任分界点 | 需給地点に同じ |
| 財産分界点 | 需給地点に同じ |
| 事故・災害時の電力の確保 | 電力供給側の事故や災害により、広島競輪場への電力供給が停止した場合には、他の小売電気事業者からの電力を確保することなどにより、業務に支障が生じることがないように努めること。 |
| その他 | ・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まない。<br>・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、小売電気事業者の負担とする。<br>・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給約款による。 |