

【別紙1】 施設名、所在地など

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点	電気工作物の財産分界点 及び保安上の責任分界点	受電方式	自家発電設備 の有無・種類
1	わかくさ保育園	東区光町二丁目15番42号	敷地内	本市所有の受電柱6000V配電線引き込み口に本市が設置した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	無
2	三篠保育園	西区楠木町三丁目8番10号	敷地内	本市所有の受電柱6000V配電線引き込み口に本市が設置した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	無
3	ふくしま保育園	西区福島町一丁目18番1号	敷地内	本市所有の受電柱6000V配電線引き込み口に本市が設置した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	1回線受電	無
4	基町保育園	中区基町20番5号	敷地内	本市の建物に設置した業者所有の開閉器の箱内に本市が設置した開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	無
5	上安保育園	安佐南区上安二丁目23-24-12	敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	無
6	祇園保育園	安佐南区祇園二丁目17番13号	敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	1回線受電	無

【別紙2】 契約電力、使用予定電力量など

番号	施設名	契約電力 (kw)	使用予定電力量(kwh)												合計	夏季 (7月～9月)	その他季
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	わかさ保育園	54	4,475.0	4,981.0	6,492.5	9,086.5	9,402.5	7,122.0	5,607.5	4,886.0	6,821.0	7,341.0	7,210.5	6,151.5	79,577.0	25,611.0	53,966.0
2	三篠保育園	54	4,820.5	5,006.5	6,611.0	9,581.0	9,949.5	7,238.5	5,496.0	4,973.0	6,679.0	7,001.0	6,399.0	5,522.0	79,277.0	26,769.0	52,508.0
3	ふくしま保育園	78	3,410.0	3,424.0	5,176.0	9,002.0	9,516.5	6,195.0	4,020.0	4,152.0	6,674.5	6,882.5	6,614.5	5,389.5	70,456.5	24,713.5	45,743.0
4	基町保育園	78	4,350.5	4,477.5	6,150.0	10,717.0	11,268.0	7,500.0	5,026.0	5,070.0	7,495.5	7,768.0	7,572.0	6,455.0	83,849.5	29,485.0	54,364.5
5	上安保育園	75	4,282.0	4,302.5	6,129.0	10,132.5	11,151.5	6,956.0	4,573.5	4,894.5	8,451.5	8,497.0	8,123.0	6,643.5	84,136.5	28,240.0	55,896.5
6	祇園保育園	58	4,101.0	4,181.0	5,452.0	8,492.0	8,941.5	6,187.0	4,621.0	4,885.5	7,006.5	7,348.0	6,917.5	5,981.5	74,114.5	23,620.5	50,494.0
	計	397	25,439.0	26,372.5	36,010.5	57,011.0	60,229.5	41,198.5	29,344.0	28,861.0	43,128.0	44,837.5	42,836.5	36,143.0	471,411.0	158,439.0	312,972.0

※使用予定電力量は、平成30年度・31年度の使用量の平均値としている。

※契約電力は、平成30年度・31年度・令和2年度(4月～10月)の実績のうちの最大値としている。

【別紙3】 過去2年間の最大需要電力実績及び使用電力量実績

平成31年度実績

番号	施設名	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1	わかくさ保育園	最大需要電力(kw)	26	30	38	46	49	47	39	28	39	42	42	41	
		使用電力量(kwh)	4,642	4,843	6,545	8,470	8,914	7,744	6,067	4,929	6,859	7,004	7,169	6,229	79,415
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	三篠保育園	最大需要電力(kw)	24	24	33	43	45	42	38	27	30	34	31	28	
		使用電力量(kwh)	4,701	4,763	6,430	8,401	9,090	7,753	5,958	4,975	6,348	6,163	6,088	5,524	76,194
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	ふくしま保育園	最大需要電力(kw)	25	18	34	58	66	52	37	34	43	47	58	48	
		使用電力量(kwh)	3,747	3,372	5,303	7,637	9,172	7,451	4,435	4,077	6,689	6,610	6,756	5,431	70,680
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	基町保育園	最大需要電力(kw)	24	32	41	59	59	61	41	33	41	53	56	39	
		使用電力量(kwh)	4,449	4,414	6,230	8,740	10,122	8,422	5,283	4,876	7,256	7,225	7,428	6,445	80,890
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	上安保育園	最大需要電力(kw)	42	29	37	57	61	59	37	38	48	53	53	51	
		使用電力量(kwh)	4,449	4,177	6,094	8,360	9,712	7,871	4,747	4,811	8,072	7,535	7,675	6,274	79,777
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	祇園保育園	最大需要電力(kw)	21	23	30	46	52	47	35	29	34	39	41	33	
		使用電力量(kwh)	4,268	4,118	5,477	7,536	8,293	6,908	4,817	4,780	7,093	7,110	6,794	5,910	73,104
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	計	使用電力量(kwh)	26,256	25,687	36,079	49,144	55,303	46,149	31,307	28,448	42,317	41,647	41,910	35,813	460,060

平成30年度実績

番号	施設名	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1	わかくさ保育園	最大需要電力(kw)	25	30	36	51	48	42	29	29	41	45	43	32	
		使用電力量(kwh)	4,308	5,119	6,440	9,703	9,891	6,500	5,148	4,843	6,783	7,678	7,252	6,074	79,739
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	三篠保育園	最大需要電力(kw)	22	25	38	52	50	41	26	29	39	44	39	26	
		使用電力量(kwh)	4,940	5,250	6,792	10,761	10,809	6,724	5,034	4,971	7,010	7,839	6,710	5,520	82,360
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	ふくしま保育園	最大需要電力(kw)	17	25	30	66	58	32	22	27	41	45	42	29	
		使用電力量(kwh)	3,073	3,476	5,049	10,367	9,861	4,939	3,605	4,227	6,660	7,155	6,473	5,348	70,233
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	基町保育園	最大需要電力(kw)	25	31	40	78	73	53	28	33	52	53	48	33	
		使用電力量(kwh)	4,252	4,541	6,070	12,694	12,414	6,578	4,769	5,264	7,735	8,311	7,716	6,465	86,809
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	上安保育園	最大需要電力(kw)	29	29	44	70	69	46	27	39	57	63	57	48	
		使用電力量(kwh)	4,115	4,428	6,164	11,905	12,591	6,041	4,400	4,978	8,831	9,459	8,571	7,013	88,496
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	祇園保育園	最大需要電力(kw)	22	24	31	49	54	35	21	32	37	46	38	29	
		使用電力量(kwh)	3,934	4,244	5,427	9,448	9,590	5,466	4,425	4,991	6,920	7,586	7,041	6,053	75,125
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	計	使用電力量(kwh)	24,622	27,058	35,942	64,878	65,156	36,248	27,381	29,274	43,939	48,028	43,763	36,473	482,762

2カ年平均使用電力量

471,411 kwh