

## 施設名、所在地及び受電設備等

| 番号 | 施設名    | 所在地            | 受電設備  | 需給地点及び<br>保安上の責任分界点                                      | 電気工作物の財産分界点            | 自家発電設備<br>の有無・種類 | 付帯契約 |
|----|--------|----------------|-------|--|------------------------|------------------|------|
| 1  | 基町小学校  | 中区基町20番2号      | 学校敷地内 | 本市の受電6,000V引込口に本市が施設した本市の断路器の電源側接続点                      | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 2  | 幟町小学校  | 中区幟町3番10号      | 学校敷地内 | 構内第1柱の断路器の電源側接続点   | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 3  | 袋町小学校  | 中区袋町6番36号      | 学校敷地内 | 施設内に中国電力ネットワーク(株)が設置した開閉器箱内に本市が施設した開閉器の電源側接続点            | 需給地点に同じ                | 有(非常用)           | 無    |
| 4  | 竹屋小学校  | 中区鶴見町8番49号     | 学校敷地内 | 構内第1柱の断路器の電源側接続点   | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 5  | 千田小学校  | 中区東千田町二丁目1番34号 | 学校敷地内 | 建物内引込口の開閉器の電源側接続点  | 配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点 | 無                | 無    |
| 6  | 中島小学校  | 中区加古町10番8号     | 学校敷地内 | 構内第1柱の断路器の電源側接続点   | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 7  | 吉島東小学校 | 中区吉島東三丁目2番7号   | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子                 | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 8  | 広瀬小学校  | 中区広瀬町2番8号      | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点                | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 9  | 舟入小学校  | 中区舟入南二丁目9番48号  | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点                | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 10 | 戸坂小学校  | 東区戸坂出江二丁目1番1号  | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点   | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 11 | 東浄小学校  | 東区中山新町二丁目8番1号  | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子                 | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 12 | 早稲田小学校 | 東区牛田早稲田四丁目9番1号 | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子                 | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 13 | 牛田小学校  | 東区牛田旭一丁目14番45号 | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点                | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 14 | 荒神町小学校 | 南区西蟹屋三丁目7番27号  | 学校敷地内 | 構内第1柱の断路器の電源側接続点   | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 15 | 段原小学校  | 南区的場町二丁目4番19号  | 学校敷地内 | 構内第1柱の断路器の電源側接続点   | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 16 | 皆実小学校  | 南区皆実町一丁目15番32号 | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子                 | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 17 | 翠町小学校  | 南区翠四丁目10番1号    | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子                 | 需給地点に同じ                | 無                | 無    |
| 18 | 宇品小学校  | 南区宇品御幸四丁目5番11号 | 学校敷地内 | 中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点 | 需給地点に同じ                | 有(太陽光)           | 無    |
| 19 | 元宇品小学校 | 南区元宇品町7番10号    | 学校敷地内 | 建物内引込口の開閉器の電源側接続点  | 配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点 | 無                | 無    |

| 番号 | 施設名     | 所在地               | 受電設備  | 需給地点及び<br>保安上の責任分界点                          | 電気工作物の財産分界点                         | 自家発電設備<br>の有無・種類 | 付帯契約 |
|----|---------|-------------------|-------|--|-------------------------------------|------------------|------|
| 20 | 似島小・中学校 | 南区似島町字南風泊2250番地   | 学校敷地内 | 建物内引込口の開閉器の電源側接続点                            | 配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点              | 無                | 無    |
| 21 | 天満小学校   | 西区天満町1番27号        | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                             | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 22 | 鈴が峰小学校  | 西区鈴が峰町36番2号       | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子     | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 23 | 井口小学校   | 西区井口二丁目13番1号      | 学校敷地内 | 建物内引込口の断路器の電源側接続点                            | 配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点              | 無                | 無    |
| 24 | 井口明神小学校 | 西区井口明神一丁目13番1号    | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子     | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 25 | 八木小学校   | 安佐南区八木九丁目17番1号    | 学校敷地内 | 配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点                       | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 26 | 大町小学校   | 安佐南区大町西二丁目24番1号   | 学校敷地内 | 配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子                      | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 27 | 毘沙門台小学校 | 安佐南区毘沙門台三丁目1番1号   | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                             | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 28 | 安東小学校   | 安佐南区安東一丁目28番1号    | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                             | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 29 | 上安小学校   | 安佐南区上安五丁目21番52号   | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                             | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 30 | 長束小学校   | 安佐南区長束四丁目15番1号    | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                             | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 31 | 大塚小学校   | 安佐南区大塚西六丁目1番1号    | 学校敷地内 | 本市建物内に設置した開閉器箱内に中国電力ネットワーク(株)が施設した断路器の負荷側接続点 | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 32 | 伴南小学校   | 安佐南区伴南一丁目29番1号    | 学校敷地内 | 構内第一柱の開閉器の電源側接続点                             | 需給地点に同じ                             | 有(太陽光)           | 無    |
| 33 | 深川小学校   | 安佐北区深川五丁目12番1号    | 学校敷地内 | 建物内の引込口の気中開閉器の電源側端子                          | 中国電力ネットワーク(株)の配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側端子 | 有(太陽光)           | 無    |
| 34 | 真亀小学校   | 安佐北区真亀五丁目28番1号    | 学校敷地内 | 中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子  | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 35 | 落合東小学校  | 安佐北区落合四丁目13番1号    | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点                       | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 36 | 口田東小学校  | 安佐北区口田二丁目1番1号     | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                             | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 37 | 三入小学校   | 安佐北区三入三丁目12番1号    | 学校敷地内 | 中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子  | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 38 | 可部南小学校  | 安佐北区可部南二丁目11番1号   | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点                       | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 39 | 鈴張小学校   | 安佐北区安佐町大字鈴張1896番地 | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点                       | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |
| 40 | 飯室小学校   | 安佐北区安佐町大字飯室1544番地 | 学校敷地内 | 中国電力ネットワーク(株)の配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点         | 需給地点に同じ                             | 無                | 無    |

| 番号 | 施設名      | 所在地               | 受電設備  | 需給地点及び<br>保安上の責任分界点                         | 電気工作物の財産分界点                           | 自家発電設備<br>の有無・種類 | 付帯契約 |
|----|----------|-------------------|-------|---|---------------------------------------|------------------|------|
| 41 | 日浦小学校    | 安佐北区あさひが丘七丁目12番1号 | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 42 | 中野小学校    | 安芸区中野四丁目21番1号     | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のガス開閉器の電源側接続点   | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 43 | 畑賀小学校    | 安芸区畑賀三丁目28番16号    | 学校敷地内 | 建物内引込口の開閉器の電源側接続点                           | 配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点                | 無                | 無    |
| 44 | 船越小学校    | 安芸区船越五丁目22番11号    | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 45 | 河内小学校    | 佐伯区五日市町大字上河内371番地 | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 46 | 五日市観音小学校 | 佐伯区三宅四丁目10番1号     | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 47 | 美鈴が丘小学校  | 佐伯区美鈴が丘西一丁目8番1号   | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 48 | 五日市中央小学校 | 佐伯区五日市中央三丁目12番1号  | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 49 | 五日市小学校   | 佐伯区五日市三丁目1番1号     | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 50 | 五日市南小学校  | 佐伯区海老園三丁目18番1号    | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 51 | 楽々園小学校   | 佐伯区楽々園六丁目8番1号     | 学校敷地内 | 建物内引込口の開閉器の電源側接続点                           | 中国電力ネットワーク(株)の配電線路柱上に施設した気中開閉器の負荷側接続点 | 無                | 無    |
| 52 | 石内北小学校   | 佐伯区石内北三丁目23番1号    | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 有(太陽光)           | 無    |
| 53 | 国泰寺中学校   | 中区国泰寺町一丁目1番41号    | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 54 | 江波中学校    | 中区江波西一丁目1番13号     | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子    | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 55 | 宇品中学校    | 南区宇品東五丁目1番51号     | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点   | 需給地点に同じ                               | 有(太陽光)           | 無    |
| 56 | 中広中学校    | 西区中広町三丁目1番41号     | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 57 | 己斐中学校    | 西区己斐上三丁目35番1号     | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 58 | 安西中学校    | 安佐南区高取南三丁目27番1号   | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 59 | 安佐南中学校   | 安佐南区大町西二丁目35番1号   | 学校敷地内 | 配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子                     | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 60 | 落合中学校    | 安佐北区真亀二丁目1番1号     | 学校敷地内 | 構内柱のガス開閉器の電源側接続点                            | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |
| 61 | 可部中学校    | 安佐北区可部七丁目2番1号     | 学校敷地内 | 中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子 | 需給地点に同じ                               | 無                | 無    |

| 番号 | 施設名    | 所在地               | 受電設備  | 需給地点及び<br>保安上の責任分界点                             | 電気工作物の財産分界点 | 自家発電設備<br>の有無・種類 | 付帯契約 |
|----|--------|-------------------|-------|---|-------------|------------------|------|
| 62 | 亀山中学校  | 安佐北区亀山南三丁目28番1号   | 学校敷地内 | 中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線から引込した<br>本市の気中開閉器の電源側端子 | 需給地点に同じ     | 無                | 無    |
| 63 | 日浦中学校  | 安佐北区あさひが丘七丁目20番1号 | 学校敷地内 | 中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線から引込した<br>本市の気中開閉器の電源側端子 | 需給地点に同じ     | 無                | 無    |
| 64 | 亀崎中学校  | 安佐北区亀崎四丁目1番1号     | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                                | 需給地点に同じ     | 無                | 無    |
| 65 | 瀬野川中学校 | 安芸区中野四丁目24番1号     | 学校敷地内 | 構内第1柱の開閉器の電源側接続点                                | 需給地点に同じ     | 無                | 無    |
| 66 | 船越中学校  | 安芸区船越六丁目44番1号     | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した<br>本市の気中開閉器の電源側接続点   | 需給地点に同じ     | 無                | 無    |
| 67 | 矢野中学校  | 安芸区矢野東二丁目16番1号    | 学校敷地内 | 本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した<br>本市の気中開閉器の電源側接続点   | 需給地点に同じ     | 無                | 無    |