

「広島市千田水資源再生センターで使用する電気」の質疑応答書

令和 4年 1月13日

一般競争入札参加者各位

広島市長

番号	仕様書頁等	質問	回答
1	その他	各施設の現在の電力供給会社を教えてくださいませんか。	中国電力株式会社です。
2	その他	各施設について自動検針装置はついていますか	設置されています。
3	その他	各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。また、ある場合は契約電力(kw)を教えてくださいませんか。	自家発補給電力の契約はありません。
4	入札説明書	入札書に記載する日付は作成日でよろしいでしょうか。	入札説明書「9 入札の方法」(3)ウ(イ)に記載のとおり提出日を記入してください。
5	入札書	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか。(力率割引を考慮する。)	お見込みのとおりです。
6	契約書(案)第11条	ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますでしょうか。	差し支えありません。
7	契約書(案)第11条	弊社の請求書は、原則、翌月10日迄にWebサイト上で開示、15日迄に原本の到着とし、請求書受領後30日以内(翌々月15日迄)に振込となります。なお年度末でも同様の対応となりますが、ご了承いただけますでしょうか。	差し支えありません。
8	仕様書	契約期間中に建替や増築、引込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事予定はございますか。	令和5年3月頃、受電方式を1回線受電から2回線受電に変更する予定です。
9	仕様書	契約開始時または供給期間中に契約電力の変更予定はございますか	変更の予定はありません。
10	入札説明書10	開札結果について公開方法・範囲を教えてくださいませんか。あるいは開札結果を開札日(あるいは翌日)に電話かメール等でご連絡をいただくことは可能でしょうか。	公開は広島市ホームページにて行います。公開範囲は応札業者、入札金額(総額)、落札金額(総額)となります。

1 1	仕様書	契約電力が1施設で500kW以上（協議制）の施設については、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込みが一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力での契約となりますがご了承いただけますでしょうか。	仕様書記載の契約電力での契約となります。契約後は、契約書（案）第8条に記載のとおり、協議して定めるものとします。
1 2	その他	契約電力が1施設で500kW以上（協議制）の施設について、今現在の契約電力と2020年12月～2021年11月の1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。 例： 契約電力：〇〇kW 最大需要電力実績：2021年8月〇〇kW	契約電力：2, 444kW 最大需要電力：2021年7月 2320kW
1 3	入札附属書	内訳書・予定使用電力量の表を電子データ（エクセル）で頂く事は可能ですか。また、エクセルデータを頂く事が不可能な場合、内訳書は任意様式でも問題ございませんか。	可能です。 広島市のホームページに様式データを掲載していますが任意様式でも構いません。
1 4	入札説明書 10	落札結果の公表は総額のみで、単価公表はなしという認識でよろしいですか。	お見込みのとおりです。
1 5	入札説明書 1 1 その他（3） 契約書（案） 第18条	入札説明書11その他（3）に契約における交渉の有無は無とありますが、契約締結にあたっては、契約書（案）第18条に記載のとおり、協議可能と考えてよろしいですか。	契約書（案）に基づく協議は可能です。
1 6	入札説明書 9（3）	郵送で1回のみ入札に参加する場合、2回目の入札書に「辞退」と明記した入札書の提出が必要ですか。	2回目の入札を辞退する場合は、2回目の入札書に「辞退」と明記して提出してください。
1 7	入札附属書	入札金額の積算に伴う端数処理について、以下の認識で相違ありませんか。 ①基本料金、月額（1）欄は力率割引（仕様書記載の標準力率100%）を適用した金額を記載する。 ②各月の基本料金と電力量料金の小計（1）（2）においては、小数点以下第2位まで保持（小数点以下第3位を四捨五入）し、円未満の端数処理は行わない。	①基本料金の積算について力率割引を適用するのであれば、それに基づく積算をしてください。 ②入札説明書9（3）エ（注）2に記載している通りです。
1 8	入札附属書	（競争入札参加者）欄について、代表者の押印は不要という認識でよろしいですか。 また、回答できる者の氏名、連絡先電話番号については、担当者の氏名、電話番号を記載してよろしいですか。	代表者の押印は不要です。 差し支えありません。