

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市安佐北区可部三丁目19番22号 広島市安佐北区総合福祉センター
受 電 設 備	広島市安佐北区総合福祉センター地下1階電気室内
業 種 及 び 用 途	業務用（事務所）
供 給 電 気 方 式	交流3相3線式
標 準 電 圧	6,000V（受電電圧6,600V）
標 準 周 波 数	60Hz
受 電 方 式	1回線受電
契 約 電 力	203kW （ただし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）
標 準 力 率	100%
予 定 使 用 電 力 量	444,684kWh/年
使 用 期 間	令和4年4月1日 0:00 ~ 令和7年3月31日 24:00
検 針 方 法	自動検針記録（検針日は原則毎月1日）又は訪問検針（検針日は原則毎月1日。ただし、1日に検針できない時は翌日に行う。）
電 力 量 計	製造メーカー：富士電機システムズ株式会社 型 式：FM3EM-K19R（パルス50,000pulse/kwh）
需 給 地 点	中国電力株式会社6,000V配電線柱上に中国電力株式会社が施設した気中開閉器の負荷側接続点
保 安 責 任 分 界 点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事 故 ・ 災 害 時 の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、広島市安佐北区総合福祉センターへの電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まない。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。