

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市南区出島四丁目1番1号 広島市立広島特別支援学校
受 電 設 備	広島市立広島特別支援学校2階電気室内
業 種 及 び 用 途	業務用（学校）
供 給 電 気 方 式	交流3相3線式
標 準 電 圧	6,000V
標 準 周 波 数	60Hz
受 電 方 式	1回線受電
契 約 電 力	928kW （契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。）
標 準 力 率	100%
予 定 使 用 電 力 量	2,038,376kWh（別紙1のとおり。）
使 用 期 間	令和4年6月1日 0:00 ~ 令和6年3月31日 24:00
検 針 方 法	自動検針記録または訪問検針
電 力 量 計 （自動検針装置）	製造メーカー：GE富士電機メーター株式会社 型 式：FP3ER-R
需 給 地 点	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点
保 安 責 任 分 界 点	需給地点に同じ。
財 産 分 界 点	需給地点に同じ。
事 故 ・ 災 害 時 の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、当該契約施設への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まない。 ・小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 ・その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。 ・自家発電設備（太陽光発電発電システム）を設置している。