

## フロン排出抑制法の第一種特定製品に係る冷暖房設備の参考資料

区 分	記 号	圧縮機定格出力
食堂棟 (図面M-111)	ACP-1	構成ユニット型 9.61kw 2 台、14.3kw 1 台
	ACP-2	9.31kw
	ACP-3	8.78kw
	ACP-4	9.31kw
	ACP-5	0.55kw
	ACP-6	0.55kw
	ACP-7	1.55kw
	ACP-8	0.55kw
	ACP-9	0.55kw
	ACP-10	0.55kw
	ACP-11	7.00kw
	ACP-12	1.55kw
大浴場棟 (図面M-611)	ACP6-1	2.10kw
	ACP6-2	構成ユニット型 7.15kw 2 台、6.38kw 2 台

- ・ コテージに設置する冷暖房設備はルームエアコンであり、第一種特定製品に該当するものではありません。
- ・ 炊飯テラス及び艇庫には冷暖房設備の設置予定はありません。