

仕様書別紙1 施設名、所在地及び受電設備等

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約の有無
1	白鳥小学校	中区西白鳥町26番3号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
2	基町小学校	中区基町20番2号	学校敷地内	本市の受電6,000V引込口に本市が施設した本市の断路器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
3	轅町小学校	中区轅町3番10号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
4	袋町小学校	中区袋町6番36号	学校敷地内	本市の建物に設置した当社所有の開閉器箱内に本市が設置した開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(非常用)	無
5	竹屋小学校	中区鶴見町8番49号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
6	千田小学校	中区東千田町二丁目1番34号	学校敷地内	本市の受電キュービクル6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
7	中島小学校	中区加古町10番8号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
8	吉島東小学校	中区吉島東三丁目2番7号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
9	吉島小学校	中区吉島西三丁目4番60号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
10	広瀬小学校	中区広瀬町2番8号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
11	本川小学校	中区本川町一丁目5番39号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
12	神崎小学校	中区舟入中町1番36号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
13	舟入小学校	中区舟入南二丁目9番48号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
14	江波小学校	中区江波南二丁目2番53号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
15	福木小学校	東区馬木九丁目1番2号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
16	上温品小学校	東区上温品三丁目4番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側接続点	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点	無	無
17	温品小学校	東区温品七丁目8番8号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
18	戸坂小学校	東区戸坂出江二丁目1番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
19	戸坂城山小学校	東区戸坂城山町1番2号	学校敷地内	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
20	東浄小学校	東区中山新町二丁目8番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
21	中山小学校	東区中山東一丁目2番1号	学校敷地内	本市の受電キュービクル6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線柱上に本市が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
22	牛田新町小学校	東区牛田新町一丁目15番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
23	早稲田小学校	東区牛田早稲田四丁目9番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
24	牛田小学校	東区牛田旭一丁目14番45号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
25	尾長小学校	東区山根町21番10号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
26	矢賀小学校	東区矢賀二丁目10番67号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
27	荒神町小学校	南区西蟹屋三丁目7番27号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
28	大州小学校	南区大州五丁目10番12号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
29	青崎小学校	南区青崎一丁目15番51号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
30	段原小学校	南区的場町二丁目4番19号	学校敷地内	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
31	比治山小学校	南区上東雲町28番28号	学校敷地内	本市の受電キュービクル6,000V引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
32	皆実小学校	南区皆実町一丁目15番32号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
33	翠町小学校	南区翠四丁目10番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
34	大河小学校	南区旭一丁目8番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
35	黄金山小学校	南区北大河町35番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
36	仁保小学校	南区仁保新町二丁目8番30号	学校敷地内	本市の受電6,000V引込口に本市が施設した本市の断路器の電源側接続点	中国電力ネットワーク(株)の6,000ボルト配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点	無	無
37	楠那小学校	南区楠那町5番7号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
38	宇品東小学校	南区宇品東七丁目11番8号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
39	宇品小学校	南区宇品御幸四丁目5番11号	学校敷地内	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
40	元宇品小学校	南区元宇品町7番10号	学校敷地内	本市の受電キュービクル6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の6000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約の有無
41	似島小・中学校	南区似島町字南風泊2250番地	学校敷地内	本市の受電キュービクル6, 000V引込口に本市が施設した本市のAS (PF付)の電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の6000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
42	似島学園小・中学校	南区似島町字長谷1487番地	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
43	向洋新町小学校	南区向洋新町一丁目6番2号	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
44	大芝小学校	西区大芝一丁目25番18号	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
45	三篠小学校	西区三篠町一丁目9番25号	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
46	天満小学校	西区天満町1番27号	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
47	観音小学校	西区観音本町二丁目1番26号	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
48	南観音小学校	西区南観音六丁目5番45号	学校敷地内	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
49	己斐小学校	西区己斐上二丁目1番1号	学校敷地内	本市の受電キュービクル6, 000V引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
50	己斐東小学校	西区己斐中三丁目127番地	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
51	山田小学校	西区山田新町二丁目21番1号	学校敷地内	本市の受電キュービクル6, 000V引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の6, 000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
52	古田小学校	西区古江西町18番43号	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
53	庚午小学校	西区庚午中一丁目15番1号	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
54	草津小学校	西区草津東二丁目12番1号	学校敷地内	本市の受電室6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の断路器の電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の6, 000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
55	鈴が峰小学校	西区鈴が峰町36番2号	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
56	井口小学校	西区井口二丁目13番1号	学校敷地内	建物内引込口の断路器の電源側接続点	配電線の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	無	無
57	井口明神小学校	西区井口明神一丁目13番1号	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
58	己斐上小学校	西区己斐上六丁目455番地	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
59	井口台小学校	西区井口台三丁目5番1号	学校敷地内	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
60	高須小学校	西区高須四丁目16番1号	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
61	古田台小学校	西区古田台一丁目5番1号	学校敷地内	本市の受電柱6, 000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
62	八木小学校	安佐南区八木九丁目17番1号	学校敷地内	配電線の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
63	緑井小学校	安佐南区緑井四丁目31番1号	学校敷地内	七軒茶屋支5号に中国電力ネットワーク(株)が施設した開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
64	川内小学校	安佐南区川内五丁目40番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
65	中筋小学校	安佐南区中筋二丁目15番5号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
66	古市小学校	安佐南区古市二丁目21番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
67	大町小学校	安佐南区大町西二丁目24番1号	学校敷地内	配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
68	毘沙門台小学校	安佐南区毘沙門台三丁目1番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
69	安東小学校	安佐南区安東一丁目28番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
70	上安小学校	安佐南区上安五丁目21番52号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
71	安小学校	安佐南区上安二丁目7番56号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
72	安北小学校	安佐南区高取北二丁目30番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
73	安西小学校	安佐南区高取南二丁目18番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
74	祇園小学校	安佐南区祇園三丁目1番27号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
75	山本小学校	安佐南区山本三丁目13番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
76	長東小学校	安佐南区長東四丁目15番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
77	原小学校	安佐南区西原六丁目29番6号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
78	原南小学校	安佐南区西原二丁目19番23号	学校敷地内	建物内の引込口の開閉器または断路器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	有
79	戸山小・中学校	安佐南区沼田町大字阿戸3722番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
80	伴小学校	安佐南区伴中央一丁目7番2号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
81	梅林小学校	安佐南区八木三丁目3番9号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約の有無
82	伴東小学校	安佐南区伴東七丁目11番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
83	長東西小学校	安佐南区長東西一丁目26番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
84	大塚小学校	安佐南区大塚西六丁目1番1号	学校敷地内	本市建物内に設置した開閉器箱内に中国電力ネットワーク(株)が施設した断路器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
85	伴南小学校	安佐南区伴南一丁目29番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
86	東野小学校	安佐南区東野一丁目7番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
87	春日野小学校	安佐南区山本新町二丁目18番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
88	井原小学校	安佐北区白木町大字井原825番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
89	志屋小学校	安佐北区白木町大字志路3890番地1	学校敷地内	配電線路上の開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
90	高南小学校	安佐北区白木町大字秋山1188番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
91	三田小学校	安佐北区白木町大字三田2649番地	学校敷地内	配電線路上の開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
92	狩小川小学校	安佐北区上深川町1345番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
93	深川小学校	安佐北区深川五丁目12番1号	学校敷地内	建物内の引込口の気中開閉器の電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の配電線路上に施設する開閉器の負荷側端子	有(太陽光)	無
94	亀崎小学校	安佐北区亀崎四丁目2番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
95	真亀小学校	安佐北区真亀五丁目28番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
96	落合東小学校	安佐北区落合四丁目13番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
97	落合小学校	安佐北区落合南二丁目13番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
98	口田東小学校	安佐北区口田二丁目1番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
99	口田小学校	安佐北区口田南二丁目7番2号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
100	大林小学校	安佐北区大林四丁目14番1号	学校敷地内	配電線路上の開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
101	三入小学校	安佐北区三入三丁目12番1号	学校敷地内	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
102	可部小学校	安佐北区可部四丁目9番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
103	可部南小学校	安佐北区可部南二丁目11番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
104	亀山小学校	安佐北区亀山五丁目11番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
105	亀山南小学校	安佐北区亀山南三丁目28番2号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
106	鈴張小学校	安佐北区安佐町大字鈴張1896番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器または断路器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
107	飯室小学校	安佐北区安佐町大字飯室1544番地	学校敷地内	配電線路上に施設する開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
108	筒瀬小学校	安佐北区安佐町筒瀬1598番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
109	日浦小学校	安佐北区あさひが丘七丁目12番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
110	久地南小学校	安佐北区安佐町大字くすの木台55番地1	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
111	倉掛小学校	安佐北区倉掛一丁目13番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
112	三入東小学校	安佐北区三入東一丁目3番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
113	瀬野小学校	安芸区瀬野一丁目35番32号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
114	中野東小学校	安芸区中野五丁目11番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のガス開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
115	中野小学校	安芸区中野四丁目21番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のガス開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
116	畑賀小学校	安芸区畑賀三丁目28番16号	学校敷地内	本市の受電室6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の配電線路上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
117	阿戸小・中学校	安芸区阿戸町2862番地1	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
118	船越小学校	安芸区船越五丁目22番11号	学校敷地内	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
119	矢野西小学校	安芸区矢野西四丁目5番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
120	矢野小学校	安芸区矢野西六丁目11番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
121	矢野南小学校	安芸区矢野南四丁目17番1号	学校敷地内	本市の受電柱6000V配電線引込口に本市が施設した本市の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
122	みどり坂小学校	安芸区瀬野西一丁目38番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約の有無
123	石内小学校	佐伯区五日市町大字石内3276番地	学校敷地内	本市のキュービクル内に本市が設置したLBSの電源側接続点	配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した開閉器の負荷側接続点	無	無
124	河内小学校	佐伯区五日市町大字河内371番地	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
125	八幡小学校	佐伯区八幡二丁目2番1号	学校敷地内	本市の受電柱配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
126	八幡東小学校	佐伯区八幡東四丁目27番1号	学校敷地内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
127	五日市観音西小学校	佐伯区坪井三丁目877番地	学校敷地内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
128	五日市観音小学校	佐伯区三宅四丁目10番1号	学校敷地内	構内第一柱の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
129	五月が丘小学校	佐伯区五月が丘二丁目22番1号	学校敷地内	本市の受電柱に本市が施設したPASの電源側接続点	中国電力ネットワーク(株)の五月が丘(1)分岐配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設したPASの負荷側接続点	無	無
130	美鈴が丘小学校	佐伯区美鈴が丘一丁目8番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
131	五日市中央小学校	佐伯区五日市中央三丁目12番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
132	五日市小学校	佐伯区五日市三丁目1番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
133	五日市東小学校	佐伯区皆賀二丁目3番1号	学校敷地内	本市の構内柱へ本市が施設したPASの電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
134	五日市南小学校	佐伯区海老園三丁目18番1号	学校敷地内	本市の構内へ施設した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
135	楽々園小学校	佐伯区楽々園六丁目8番1号	学校敷地内	キュービクル引込口に施設したLBSの電源側接続点	中国電力ネットワーク(株)の6000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点	無	無
136	藤の木小学校	佐伯区藤の木二丁目2番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
137	彩が丘小学校	佐伯区河内南二丁目10番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のASの電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
138	湯来東小学校	佐伯区湯来町大字妻谷1803番地1	学校敷地内	配電線路の柱上に施設する開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
139	湯来南小学校	佐伯区湯来町大字白砂3555番地1	学校敷地内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
140	石内北小学校	佐伯区石内北三丁目23番1号	学校敷地内	構内第一柱の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
141	織町中学校	中区上織町6番29号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
142	吉島中学校	中区吉島東三丁目1番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
143	国泰寺中学校	中区国泰寺町一丁目1番41号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
144	江波中学校	中区江波西一丁目1番13号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
145	温品中学校	東区温品八丁目5番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
146	戸坂中学校	東区戸坂新町三丁目1番1号	学校敷地内	当社の6000V配電線柱上に当社が施設した気中開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
147	牛田中学校	東区牛田新町一丁目14番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
148	二葉中学校	東区光町二丁目15番8号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
149	福木中学校	東区馬木九丁目1番5号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
150	早稲田中学校	東区牛田早稲田四丁目15番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
151	大州中学校	南区大州五丁目10番4号	学校敷地内	本市の受電キュービクル6,000V配電線引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側端子	中国電力ネットワーク(株)の大州幹32分岐配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側端子	無	無
152	段原中学校	南区霞一丁目3番30号	学校敷地内	本市の受電6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の断路器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
153	翠町中学校	南区翠四丁目15番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の油入開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
154	仁保中学校	南区仁保一丁目56番1号	学校敷地内	本市の構内柱の本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
155	楠那中学校	南区楠那町4番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
156	宇品中学校	南区宇品東五丁目1番51号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
157	中広中学校	西区中広町三丁目1番41号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
158	観音中学校	西区南観音三丁目4番6号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の油入開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
159	己斐中学校	西区己斐上三丁目35番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
160	庚午中学校	西区庚午中四丁目12番48号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
161	井口中学校	西区井口明神二丁目12番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
162	古田中学校	西区古江西町27番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
163	己斐上中学校	西区己斐上六丁目452番地4	学校敷地内	本市の受電キュービクル6,000V引込口に本市が施設した本市のLBSの電源側接続点	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線柱上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点	無	無

番号	施設名	所在地	受電設備	需給地点及び保安上の責任分界点	電気工作物の財産分界点	自家発電設備の有無・種類	付帯契約の有無
164	井口中学校	西区井口台四丁目2番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
165	城南中学校	安佐南区川内六丁目8番1号	学校敷地内	配電線路上の開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
166	安佐中学校	安佐南区大町東四丁目1番6号	学校敷地内	建物内引込口の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
167	安西中学校	安佐南区高取南三丁目27番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
168	祇園中学校	安佐南区祇園五丁目39番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	有(太陽光)	無
169	祇園東中学校	安佐南区西原七丁目16番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
170	伴中学校	安佐南区伴中央一丁目7番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
171	安佐南中学校	安佐南区大町西二丁目35番1号	学校敷地内	配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
172	長東中学校	安佐南区長東西一丁目26番2号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
173	高取北中学校	安佐南区高取北三丁目19番1号	学校敷地内	建物内の引込口の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
174	城山北中学校	安佐南区八木五丁目34番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
175	東原中学校	安佐南区東原三丁目8番1号	学校敷地内	配電線路から引込した本市の気中開閉器の電源側接続点	配電線路上に設置する開閉器の負荷側接続点	無	無
176	大塚中学校	安佐南区大塚西六丁目3番1号	学校敷地内	本市の敷地内に中国電力ネットワーク(株)が設置した開閉器箱内に本市が施設した開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
177	白木中学校	安佐北区白木町大字市川1428番地	学校敷地内	配電線路上に設置する開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
178	高陽中学校	安佐北区深川六丁目22番6号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
179	落合中学校	安佐北区真亀二丁目1番1号	学校敷地内	構内柱のガス開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
180	可部中学校	安佐北区可部七丁目2番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口にが施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
181	亀山中学校	安佐北区亀山南三丁目28番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
182	清和中学校	安佐北区安佐町大字飯室3737番地	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
183	日浦中学校	安佐北区あさひが丘七丁目20番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
184	亀崎中学校	安佐北区亀崎四丁目1番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
185	三入中学校	安佐北区三入東一丁目7番1号	学校敷地内	構内第1柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
186	日田中学校	安佐北区日田南九丁目13番1号	学校敷地内	配電線路上の開閉器の負荷側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
187	瀬野川中学校	安芸区中野四丁目24番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
188	船越中学校	安芸区船越六丁目44番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
189	矢野中学校	安芸区矢野東二丁目16番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
190	瀬野川東中学校	安芸区中野七丁目29番1号	学校敷地内	本市の受電キュービクル6,000V引込口に本市が設置したLBSの電源側接続点	中国電力ネットワーク(株)の6,000V配電線路上に中国電力ネットワーク(株)が施設した気中開閉器の負荷側接続点	有(太陽光)	無
191	三和中学校	佐伯区利松三丁目10番1号	学校敷地内	本市の受電柱に本市が施設したPASの電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
192	五日市観音中学校	佐伯区坪井三丁目88番地	学校敷地内	構内第一柱の開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
193	五月が丘中学校	佐伯区五月が丘二丁目23番1号	学校敷地内	構内第1柱の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
194	美鈴が丘中学校	佐伯区美鈴が丘南一丁目12番1号	学校敷地内	構内第1柱の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
195	五日市中学校	佐伯区五日市中央六丁目4番1号	学校敷地内	本市の受電6,000V引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
196	五日市中学校グラウンド	佐伯区五日市中央六丁目4番1号	学校敷地内	本市の受電柱6,000V引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
197	五日市南中学校	佐伯区海老園四丁目2番21号	学校敷地内	構内第一柱の気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
198	城山中学校	佐伯区城山二丁目17番1号	学校敷地内	構内柱上に本市が設置した気中開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ	無	無
199	湯来中学校	佐伯区湯来町大字和田112番地	学校敷地内	本市の受電柱6,000V配電線引込口に本市が施設した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無
200	砂谷中学校	佐伯区湯来町大字伏谷5番1号	学校敷地内	砂谷幹125H2M1号配電線から引込した本市の気中開閉器の電源側端子	左記需給地点に同じ	無	無